

**Baumaßnahme: Haus 164, DKFZ Neubau**  
**Leistung: Los 3220 - Rohbau**  
**Vergabenummer: H164/Los3220/2024**

Sehr geehrte Bieter,

auf Anfrage eines Bieters möchten wir allen Bietern beiliegende Antwort zur Verfügung stellen.

**Anfrage 1:**

"Sehr geehrte Damen und Herren,

wir bewerben uns um o.g. Bauvorhaben. Bei der Angebotsbearbeitung ist uns aufgefallen, daß die folgenden Positionen gem. VOB ungenügend beschrieben sind oder anderweitig einer Klärung bedürfen. Gemäß VOB ist es unsere Pflicht, diesbezügliche Unklarheiten vor Angebotsabgabe mit der ausschreibenden Stelle bzw. dem Verfasser des LV abzuklären.

Pos. 02.04.7 Schalen von Schlitzfenstern  
Es ist keine Tiefe angegeben.

Pos. 02.04.8 Abschalen von Wandschlitzfenstern  
Es ist keine Tiefe angegeben.

Pos. 02.11.9 Abschalung Ortbetonstreifen  
Es ist keine Breite angegeben.

Pos. 02.16.4 KS-Mauerwerk als Treppenaufleger  
Für eine Pauschale sind zu wenig Maße angegeben. Höhe 26m? Für welche Treppe?

Pos. 04.02.1 Arbeitsgerüst  
Die Maßeinheit fehlt.

Wir bitten Sie hiermit, uns bis zum 09.02.2024 entsprechende Informationen zukommen zu lassen, um das Angebot fristgemäß fertigstellen zu können.

Für Ihre Bemühungen bedanken wir uns."

**Antwort 1:**

Pos. 02.04.7 Schalen von Schlitzfenstern  
Es ist keine Tiefe angegeben.  
**Die Tiefe entspricht der Schalenstärke der Halbfertigteilwände.**

Pos. 02.04.8 Abschalen von Wandschlitzfenstern  
Es ist keine Tiefe angegeben.  
**Die Position beinhaltet das Abschalen der Schlitzfenster. Die Mengeneinheit ist Meter.**

Pos. 02.11.9 Abschaltung Ortbetonstreifen

Es ist keine Breite angegeben.

**Die Breite beträgt ca. 25 cm.**

Pos. 02.16.4 KS-Mauerwerk als Treppenaufleger

Für eine Pauschale sind zu wenig Maße angegeben. Höhe 26m? Für welche Treppe?

**Die angegebene Höhe ist falsch. Sie beträgt tatsächlich nur 26cm bei einer Breite von ca. 2,25m.**

Pos. 04.02.1 Arbeitsgerüst

Die Maßeinheit fehlt.

**Die Menge ist m<sup>2</sup>.**