

## **Bewerberfragen VE 7411 – Blatt 6**

1.

Eigenerklärung Vermögen und Verbindlichkeiten

Gemäß Anlage 1 Punkt 1.b( cc) ist eine „Eigenerklärung über das Verhältnis von Vermögen und Verbindlichkeiten zum 31.12.2023“ beizubringen. Bitte definieren Sie Vermögen und Verbindlichkeiten. Sind damit Aktiva und Passiva gemeint? In welcher Form ist das Verhältnis anzugeben: Prozent, binäre Zahl, ...?

Vermögen umfasst alle Vermögenswerte des Unternehmens wie z.B. Lagerbestände, Ausrüstung, Eigentum und Investitionen (entspricht dem Aktiva). Verbindlichkeiten oder auch Schulden umfasst alle kurzfristigen und langfristigen Schulden des Unternehmens wie z.B. Kredite, Anleihen und andere Formen der Schulden (entspricht dem Passiva abzüglich dem Eigenkapital). Das Verhältnis wird üblicherweise als Prozentsatz angegeben. Hinweis: Binär beschreibt ein Zahlenschema, bei dem es nur zwei Ziffern gibt: 0 und 1.

2.

Referenzen zu c), bb),ccc) (Referenzen Projektleiter, stellv. Projektleiter) gem. Bewerbungsbogen

Die von Ihnen genannten Anforderungen zur Bewertung der Vergleichbarkeit der Referenzprojekte sind für den Bieter nicht nachvollziehbar. Gibt es innerhalb der Anforderungen eine Wichtung, z. B.:

Wie werden Projekte gewertet, weitestgehend die geforderten Labortypen beinhalten, jedoch nicht in Hanglage realisiert wurden?

Wie werden Projekte in Hanglage bewertet, die andere als die geforderten Labortypen beinhalten?  
Die Wichtung/Wertung finden Sie im „Bewerbungsbogen für VGV 7411 Tragwerksplanung“, Reiter „fachliche Qualifikation“ in Zeile 4.

3.

Generell möchten anmerken, dass für die Tragwerksplanung die Art der Labore bzw. die in den Laboren durchgeführten Experimente nicht maßgeblich ist. Auch bei den als Tragwerksplanungs-Referenz geeigneten Projekten war die konkrete Ausstattung der Labore nur indirekt über Lastannahmen, Schwingungsanforderungen oder die TGA-bedingten Durchbrüche in tragende Bauteilen verarbeitet worden, ohne die vollständige Gerätetechnik oder die Experimente kennen zu müssen.

Wir bitten daher um Prüfung der Anforderungen, um Anpassung der Kriterien und um Bereitstellung einer nachvollziehbaren Wertungsmatrix."

Wie von Ihnen bereits festgestellt, wird „die konkrete Ausstattung der Labore nur indirekt über Lastannahmen, Schwingungsanforderungen oder die TGA-bedingten Durchbrüche in tragende Bauteilen verarbeitet“

Je nach Laborausstattung ergeben sich somit unterschiedlichste Anforderungen, die entsprechend in der Tragwerksplanung berücksichtigt werden müssen. Genau auf diese Erfahrung stellen wir ab. Wir sehen daher keine Notwendigkeit die Bewerbungsbögen zu ändern.