

2. Obergeschoss  
M 1:150



Legende			
feuerhemmendes Bauteil	Bestand / ohne weitere brandschutz-technische Betrachtung	Hauptgang	horizontaler Rettungsweg
feuerbeständiges und nichttrennbares Bauteil	notwendiger Treppenraum	Lichtband	
feuerbeständiges Bauteil	notwendiger Flur	Entrauchung	
hochfeuerhemmendes Bauteil widerstandsfähig gegen mechanische Beanspruchung	hochfeuerhemmendes Bauteil	2. RW	2. Rettungsweg
Notausgang	Richtungsangabe	Rettungsweg (Lauflänge)	
Entnahmestelle, trocken C-Anschluss	Einspeisestelle, trocken B-Anschluss	anliegbare Stelle	
Entrauchung	Entrauchung Bedienstelle	Treppenraum mit Bezeichnung	
Feuerschutztür feuerhemmend	FSA Feststellanlage	dichtschießende Tür	
Feuerschutztür feuerhemmend, rauchdicht	Rauchschutztür	dicht- und selbstschließende Tür	

**Allgemeine Hinweise**

Dieser Plan ist nur zusammen mit den Architektenplänen und in Verbindung mit dem Brandschutzkonzept gültig. Alle Angaben sind örtlich zu prüfen. Entscheidend ist der Text des Brandschutzkonzeptes. Keine Darstellung der Anforderungen an tragende und aussteifende Bauteile.

Haustechnikführung und -abschottung nach LAR und LÜAR

Fluchtwegkennzeichnung nach ASR A1.3  
Die Rettungswege sowie die Türen im Verlauf der Rettungswege müssen ausreichend gekennzeichnet werden (genaue Festlegung muss in der Örtlichkeit mit einem Fachplaner erfolgen).

Index	Datum	Änderungen im Plan	gez.	gepr.
	11.08.2022	---	SL	PW
a	---	---	---	---
b	---	---	---	---
c	---	---	---	---

Projekt: 22-027  
Sanierung und Neubau  
Evangelisch-Stiftisches Gymnasium  
Feldstr. 13  
33330 Gütersloh

Bauherr: Ev.-Stiftisches Gymnasium - Das Kuratorium

Feldstr. 13  
33330 Gütersloh

Bauteil: BT A + B + C

Planinhalt: 2. Obergeschoss  
M 1:150

