

Alexianer St. Hedwig Kliniken Berlin GmbH – Sanierung Haus Monika

Offenes Verfahren „B12 Holzinntürelemente“

Veröffentlichungs-Nr.: 445319-2024

Beantwortung von Bieterfragen, Stand: 26.07.2024

Lfd. Nr.	Fragen und Antworten
Frage 1	<p>Wir bearbeiten zurzeit die Ausschreibung zu o. g. Bauvorhaben und Gewerk und haben folgende Rückfragen:</p> <p>3. Grundbeschreibung Oberflächen Gemäß Vorbeschreibung sollen die Türen mit einer PU-Kante ausgeführt werden. In den Positionen hingegen sind „verdeckter Einleimer, beschichtet wie Oberfläche“ ausgeschrieben. Die Ausführungsart „verdeckter Einleimer“ gibt es nicht. Wir bitten um eine genaue Angabe welche Kantenausführung angeboten werden soll.</p> <p>5. Grundbeschreibung Beschläge Hier werden die Beschläge mit einem 9 mm Stabstift ausgeschrieben. Wir bitten um Mitteilung, ob tatsächlich an allen Türen 9 mm gewünscht werden, oder ob für die T0-Türen der Standard mit 8 mm Stift angeboten werden soll. Diese Vorgabe wirkt sich preislich erheblich in der Kalkulation ab.</p>
Antwort 1	<p>Zu 3.: Als Kantenausbildung ist eine angegossene PU-Kante anzubieten.</p>  <p>Zu 5.: Für T0 Türen dürfen 8mm Standard Stabstifte verwendet werden.</p>
Nachlieferungen	1) -