

Baumaßnahme: Haus 164, DKFZ Neubau
Leistung: Los 3250 - Fenster
Vergabenummer: H164/Los3250/2024

Sehr geehrte Bieter,

auf Anfrage eines Bieters möchten wir allen Bietern beiliegende Antwort zur Verfügung stellen.

Anfrage 1:

""Die Angaben zu den Aluminiumlochblechen sind widersprüchlich .Nach Rücksprache mit unseren Lieferanten muss ich Ihnen mitteilen das : Ein freier Querschnitt von 68% nicht erreichbar ist. Um kalkulieren zu können, benötigen wir eine Angabe zu den Lochungen, auch aus dem Hintergrund, dass zwei verschiedene Lochdurchmesser gezeichnet wurden. Das Lochblech mit dem größten freien Durchgang, welches sich wirtschaftlich und technisch noch herstellen lassen würde, hat einen Durchgang von ca. 66% jedoch bei einer Lochung von 30-35 – was nicht annähernd an die Skizzierung anzulehnen ist.
Bitte um genaue angaben.""

Antwort 1:

Die Lochung ist unabhängig vom freien Querschnitt wie folgt zu kalkulieren:

Loch groß Durchmesser: 12mm
Loch klein Durchmesser: 8mm
Lochabstand: 6mm
versetzte Lochung

Siehe Plan 1922