

**Betrieb Freiburger
Mulde / Zschopau**

LANDESTALSPERRENVERWALTUNG DES FREISTAATES SACHSEN

Ihr/-e Ansprechpartner/-in**Durchwahl**
Telefon:
Telefax:

*

Ihr Zeichen**Ihre Nachricht vom****Aktenzeichen**
(bitte bei Antwort angeben)
FMZ-2024-85**HWSM an der Schwarzen Pockau in Pockau Baulos 7.2 und Baulos
8.3
Bieteranfrage**

Durch einen Bieter ist folgende Anfrage gestellt worden:

"Sehr geehrte Damen und Herren,

in den Positionen 1.12.1.10 bis 1.12.1.50 und 1.12.02.10 bis 1.12.02.50 ist das Liefern, Betreiben, Vorhalten, Umsetzen und der Abtransport einer Grundwasserreinigungsanlage beschrieben.

Nach sorgfältiger Prüfung dieser Positionen und mit Absprache unserer spezialisierten Nachunternehmer, stellt sich uns die Frage, ob die Einrichtung einer GWRA an dieser Stelle zwingend notwendig ist.

Aufgrund der immensen Kosten der GWRA, ist aus unserer Sicht kein wirtschaftliches Angebot möglich.

Wir bitten um eine erneute Prüfung der benannten Positionen und eine Stellungnahme."

Antwort:

„Die LV-Positionen 1.12.1.10 bis 1.12.1.50 und 1.12.02.10 bis 1.12.02.50 für die Grundwasserreinigungsanlage und die Neutralisationsanlage sind gemäß LV-Titel für die Bohrarbeiten der Bohrpfähle sowie für die Betonage der Hochwasserschutzwände einschließlich der Gründungen zu errichten und zu betreiben.

Die Errichtung der Grundwasserreinigungsanlage und der Neutralisationsanlage an den genannten Positionen ist erforderlich, um die gesetzlichen Anforderungen und die Umweltauflagen aus dem Planfeststellungsbeschluss zu erfüllen.“

Mit freundlichen Grüßen

Tobias Bretschneider
Projektverantwortlicher

Seite 1 von 1

**Hausanschrift:**
Landestalsperrenverwaltung
des Freistaates Sachsen
Betrieb Freiburger Mulde/
Zschopau**www.sachsen.de****Bankverbindung:**
HypoVereinsbank
IBAN
DE70850200860004407857
BIC HYVEDEMM496
USt-ID-Nr. DE199521669* Kein Zugang für elektronisch signierte
sowie für verschlüsselte elektronische
Dokumente