

 $Landratsamt \ Erzgebirgskreis \cdot Paulus-Jenisius-Str. \ 24 \cdot 09456 \ Annaberg-Buchholz \\ \textbf{13220}$

Abteilung 1 Zentrale Angelegenheiten und Bildung Referat Liegenschaften und Zentrale Dienste Leiter Zentrale Vergabestelle

An alle Bewerber zum Verfahren 30385/1/6/24/745

Bearbeiter/in: Herr Lein
Dienstgebäude: Klosterstraße 7

09456 Annaberg-Buchholz

Zimmer-Nr.: 2017

Telefon: 03733 831-1934 Telefax: 03733 831-85 1934

E-Mail: christopher.lein@kreis-erz.de

Ihre Zeichen:

Ihre Nachricht:

Unsere Zeichen: 30385/1/6/24/745 Datum: 10.10.2024

Offenes Verfahren nach VOB/A (EU)

Neubau Feuerwehrtechnisches Zentrum + BRK-Behörde Robert-Blum-Straße 21 in 09456 Annaberg-Buchholz Los 11 - Fliesenarbeiten 2. BA Vergabenummer: 30385/1/6/24/745

Hier: 1. Bewerberinformation

Sehr geehrte Damen und Herren,

durch Bewerber wurde folgende Frage zu oben genanntem Los bei der Zentralen Vergabestelle eingereicht:

[...] Sehr geehrte Damen und Herren,

um eine genaue und für das Verfahren auch vergleichbare Kalkulation ausführen zu können fehlen im LV jedoch die dafür notwendigen Angaben zur Materialstärke.

Dies betrifft die Positionen: 01.02.0010 Untergrundausgleich Wandfliesen

01.02.0140 Untergrundausgleich Bodenfliesen

01.02.0300 Reinstreifer

Ich möchte Sie bitten mir und allen anderen Bietern diese Daten noch kurzfristig zur Verfügung zu stellen. [...]

Diese Fragen möchten wir nunmehr, nach Rücksprache mit dem zuständigen Planungsbüro, wie folgt beantworten:

Sprechzeiten

Mo, Fr 08:00 – 12:00 Uhr 0i 08:00 – 18:00 Uhr

08:00 - 16:00 Uhr

Kontakt Telefon 03733 831-0 Telefax 03733 22164 E-Mail info@kreis-erz.de Bankverbindung Erzgebirgssparkasse IBAN DE30 8705 4000 3318 0029 67 BIC WELADED1STB USt-IdNr. DE260587011



Zu Pos. 01.02.0010 und 01.02.0140

Die Materialstärke ergibt sich aus dem Toleranzausgleich zum vorangehenden Gewerk, siehe DIN 18202 Maße und Toleranzen im Hochbau.

Zu Pos. 01.02.0300

Stärke Reinstreifer 22 mm.

+++ Bitte beachten Sie diese Information entsprechend! +++

Für weitere Fragen steben wir Ihnen gern zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

i.A.

Lein -Leiter Zentrale Vergebestelle-

SG Zentraler Service

Landratsamt Erzgebirgskreis Referat Liegenschaften und Zentrale Dienste - Zentrale Vergabesteile -

Klosterstraße 7
09456 Annaberg-Buchholz