

**Baumaßnahme: Haus 164, DKFZ Neubau**  
**Leistung: Los 4025 - RLT**  
**Vergabenummer: H164/Los4025/2024**

Sehr geehrte Bieter,

auf Anfrage eines Bieters möchten wir allen Bietern beiliegende Antwort zur Verfügung stellen.

**Anfrage 1:**

"Sehr geehrte Damen und Herren,

zu Ihrer Ausschreibung sind im Leistungsverzeichnis zur Position 01.07.0240 Punktabsaugung 120m<sup>3</sup>/h Anschluss DN100 Fragen aufgetreten.

Wir können hier leider nicht die gewünschte Länge des Absaugarmes sowie den Durchmesser feststellen.

Bitte geben Sie uns hierzu die fehlenden Angaben.

Vielen Dank!"

**Antwort 1:**

Es ist ein Absaugarm mit folgenden Längen anzubieten:

Teil A: 750mm, Teil B: 450mm.

Es ist die lichte Raumhöhe von 3,73m zu berücksichtigen (Deckenhalterung).

Der Anschluss ist in der Ausschreibung (Kurz- und Langtext) mit DN100 angegeben.