

**Betrieb Elbaue / Mulde /
Untere Weiße Elster**

LANDESTALSPERRENVERWALTUNG DES FREISTAATES SACHSEN
Postfach 13 14 | 04570 Rötha

Ihr/-e Ansprechpartner/-in

- an alle Bieter -

Durchwahl

Telefon: +49 34206 588-0
Telefax: +49 34206 588-666

Betrieb.EMUWE@
ltv.sachsen.de*

Ihr Zeichen

Ihre Nachricht vom

**Vorhaben: Vereinigte Mulde, Vorhaben 2.4 Deichrückverlegung
Püchau – Grubnitz, BA 4 - Neubau Schöpfwerk und
Deich**

hier: Nachschreiben 07 zu den Bieteranfragen 12 und 13 vom
16.10.2024

Aktenzeichen

(bitte bei Antwort angeben)
VG 560/2024/60

Rötha,
16.10.2024

Sehr geehrte Damen und Herren,

folgende Frage/Anmerkung wurde von einem Bewerber an die Vergabe-
stelle gesandt.

Bieteranfrage 12

Frage / Anmerkung 19:

„...anhand der Pläne, die zur Kalkulation vorliegen, ist es leider nicht mög-
lich, die Mengen für die Schalung zu ermitteln, da Meterangaben (z.B. Hö-
he der Wände) fehlen.

Können Sie bitte Bauwerkspläne zur Verfügung stellen, um die Mengen für
die zu benötigte Schalung zu ermitteln.“

Antwort der Vergabestelle:

Die Höhen der Bauteile sind in den der Ausschreibungsunterlage beigefüg-
ten Bauwerksschnitten (QS A-A bis FF sowie Betriebsgebäude enthalten.

Sollten aus Sicht der Bieter dennoch fehlende Bemaßungen festgestellt
werden, sind diese bitte konkret zu benennen.

Bieteranfrage 13

Frage / Anmerkung 20:

„... im Titel 1.03.07 Doppelboden sind nur die vorbereitenden Arbeiten
ausgeschrieben. Es fehlen noch die eigentlichen Doppelbodenarbeiten. Ist
das so gewollt?



Hausanschrift:
Landestalsperrenverwaltung
des Freistaates Sachsen
Betrieb Elbaue/ Mulde/
Untere Weiße Elster
Gartenstraße 34
04571 Rötha

www.sachsen.de

Bankverbindung:
HypoVereinsbank
IBAN
DE26850200860004407873
BIC HYVEDEMM496
UST-ID-Nr. DE199521669

Wir bitten um Freigabe einer Zeichnung für die Doppelböden, aus denen erkennbar ist, wo die Rahmen aufliegen müssen.“

Antwort der Vergabestelle:

Die Leistungen zu der Thematik „Doppelböden“ sind in den Pos. 3.01.06.761 ff. (Los 3 – EMSR-Technik) enthalten. Die Positionen enthalten detaillierte Beschreibungen und Angaben zur Ausführung. Die konkrete Ausgestaltung der Unterkonstruktion, inkl. Auflagern, hängt von dem angebotenen Produkt ab, weshalb keine Detailzeichnungen erstellt werden konnten.

Anlagen

Mit diesem Nachschreiben wird folgende Unterlage ergänzend veröffentlicht:

- *keine*

Mit freundlichen Grüßen

Vergabestelle
Betrieb Elbaue/ Mulde/ Untere Weiße Elster