

Baumaßnahme: Haus 164, DKFZ Neubau
Leistung: Los 4010 – Sanitär
Vergabenummer: H164/Los4010/2024

Sehr geehrte Bieter,

auf Anfrage eines Bieters möchten wir allen Bietern beiliegende Antwort zur Verfügung stellen.

Anfrage:

"Sehr geehrte Damen und Herren,
im Titel 3.4 sind die Einrichtungsgegenstände Pos. 20, 70, 150, 190, 210, 280 incl. Silikonfuge ausgeschrieben. Dazu gibt es noch die Pos. 590 "Fugenabdichtung". Wofür ist letztere gedacht? Sind die Fugen somit doppelt ausgeschrieben, wie wird abgerechnet?
Warum sind bei Pos. 6.6.40 2000 St. ausgeschrieben? Ist das ein Fehler, wie soll abgerechnet werden?
Bitte Antwort bis zum 1.11.24"

Antwort:

Zu Frage 1:

Bei den genannten Positionen 20, 70, 150, 190, 210, 280 ist die Fugenabdichtung wie ausgeschrieben inklusive zu kalkulieren.

Die Position 3.4.590 soll in der ausgeschriebenen Menge z.B. für Ausgussanlagen, Wandarmaturen, Teeküchen, Duschanlagen etc. kalkuliert werden. Die Abrechnung erfolgt nach Aufmaß.

Zu Frage 2:

Die Position soll in der ausgeschriebenen Menge kalkuliert werden. Es ist davon auszugehen, dass pro Spülgang ca. 50 Entnahmestellen zu spülen sind.

Die Abrechnung erfolgt nach Aufmaß/dokumentierter Anzahl der Spülvorgänge.