

Baumaßnahme: Haus 164, DKFZ Neubau
Leistung: Los 4110 - Elektrotechnik
Vergabenummer: H164/Los4110/2024

Sehr geehrte Bieter,

auf Anfrage eines Bieters möchten wir allen Bietern beiliegende Antwort zur Verfügung stellen.

Anfrage 11:

Sehr geehrte Damen und Herren,
in Position 01.0080 sind 520m ausgeschrieben. Sind diese 520m für Profilschienen des Montagegestells oder das komplette Montagegestell?
Für die 86 Stk. Photovoltaik Module werden aber nur 230m Montagegestell benötigt. Wie soll hier angeboten werden?

In Position 12.0100 ist nur Leerrohr Betoneinbau ausgeschrieben, was soll hier für Rohr angeboten werden, oder entfällt diese Position wie die Position 12.0090?

Vielen Dank

Antwort 11:

Die Pos. 01.0070 - Montagegestell mit 520 m bezieht sich auf die gesamte Unterkonstruktion der PV-Module und ist als diese anzubieten.

Die Aufstellung besteht aus:

- 3 PV-Kombinationen im Raster 2x1
- 15 PV-Kombinationen im Raster 2x2
- 3 PV-Kombinationen im Raster 2x3
- 1 PV-Kombination im Raster 1x2

Die Pos. 12.0100 Leerrohre Betoneinbau entfällt, Leistung ist durch Rohbau erfolgt.