

Erweiterungsneubau Oberschule Brandis – Los 407 – Aufzug

Bieteranfrage vom 10.12.2024

Bieterfrage :

"Sehr geehrte Vergabestelle, wir haben folgende Fragen

1. Warum besteht Notwendigkeit einer verkürzten Planung, exakt auf dieses Maß?
2. Ist auch ein Grubentiefe von 1000mm möglich?
3. Kann die vorgegebene Schachttiefe im Zuge der Bauausführung auch mit nur 1800 mm realisiert oder alternativ der vorgegebene Schachtkopf höher ausgeführt werden?

Antwort Bieterfrage :

Zu 1. Die Schachtmaße, insbesondere Grubentiefe, Schachtkopfhöhe, Schachtbreite und Schachttiefe, sind statisch relevant und können deshalb nicht geändert werden. Die vorgegebenen Schachtmaße sind bei der Kalkulation der Aufzugsanlage zu berücksichtigen.

Zu 2. Nein. Siehe Beantwortung zu 1.

Zu 3. Nein. Siehe Beantwortung zu 1.