

Bearbeiter: Stephan Schwarzbold
Telefon: 0371 8829603
E-Mail: stephan.schwarzbold@gpm-c@gmbh.de
Datum: 2024-12-16

2735-126 – Bieterfrage 01

Am 2024-12-13 ging im Zuge oben genannten Vergabeverfahrens folgende Frage ein:

Frage 1:


„Sehr geehrte Damen und Herren,
wir bitten um Klarstellung ob bei den Positionen 05.01.50 und 05.01.150 die jeweilig ausgeschriebenen Brandschutzanforderungen zum tragen kommen, da sich Ausschreibung und Zeichnungen in teilen widersprechen. Wenn ja, welche UWerte sollen erreicht werden?“

Antwort:

Die Fenster in Pos. 05.01.50 und 05.01.150 sollen tatsächlich in den ausgeschriebenen Brandschutzanforderungen ausgeführt werden. Einen Widerspruch zwischen den Zeichnungen und der Ausschreibung wurde unsererseits nicht gefunden.

Der einzuhaltende U-Wert ist, wie in den techn. Beschreibungen angegeben, mit 1,3 W/m²K oder besser einzuhalten.

Mit freundlichen Grüßen

**Anlagen:**