

1. Nachlieferung zu den Vergabeunterlagen

Offenes Verfahren, Vergabe-Nr. 111-124/25

Sanierung Schulkomplex Görlitz-Königshufen, Förderzentrum "Mira Lobe" in 02828 Görlitz
Los 316 – Außenliegender Sonnenschutz/ Lüftungsgitter

Bieterfragen/Rügen

Stand: 16.01.2025

Lfd. Nr.	Bezug	Bieterfrage	Antwort / Aufklärung
01	15.01.2025	<p>Bieteranfrage: Zu LV Pos. 1.2 vertikaler starrer Sonnenschutz in den Zeichnungen wird von Raffstoreanlagen geschrieben, Was soll das sein ?</p> <p>Zu LV Pos.1.3 Lüftungsgitter Sollen dies Insektenschutzgitter-Spannrahmen sein ?"</p>	<p>In den Zeichnungen/Details sind alle Verschattungs-/ und die Lüftungselemente prinzipiell dargestellt; für das Angebot ist die Leistungsbeschreibung im LV relevant; die Raffstoreanlagen sind Inhalt einer separaten Ausschreibung.</p> <p>Keine Spannrahmen Auszug aus LV-Beschreibung: „Lieferrn und fachgerechtes Montieren eines Lüftungsgitters mit den folgenden Eigenschaften: <u>unsichtbar montiert mit Aluminium-Lamellenhaltern</u> <u>unsichtbare Befestigung mit Maueranker nach Herstellervorschriften</u> auf Gehrung gesägte, gepresste Ecken Anschlagrahmen = 21 mm</p> <p>Einbautiefe: bis 30 mm <u>Montage gemäß Anweisungen des Herstellers am Fensterrahmen.</u> <u>Befestigung mit im Lieferumfang enthaltenen Schrauben.</u></p> <p><u>Die Lüftungsgitter sind jeweils am oberen Fensterflügel, welcher mit einem OL-Öffner mit Einhandbedienung zu öffnen ist, zu montieren.“</u></p>

Diese Nachlieferung (in der letzten Fassung) zu den Vergabeunterlagen fügen Sie bitte Ihrem Angebot bei. Mit Angebotseinreichung bestätigt der Bieter, von der obigen Nachlieferung Kenntnis genommen zu haben. Die Preise im Leistungsverzeichnis/ Angebot berücksichtigen den Inhalt dieses Schreibens. Der Inhalt dieses Schreibens wird Vertragsbestandteil.