



Landratsamt Erzgebirgskreis · Paulus-Jenisius-Str. 24 · 09456 Annaberg-Buchholz
23320

**Abteilung 2 - Finanzen, Digitalisierung und Kultur
Ref. Liegenschaften und Zentrale Dienste
Zentrale Vergabestelle**

An alle Bewerber zum Verfahren
542001.SM04/1/6/24/533

Bearbeiter/in: Frau Friedrich
Dienstgebäude: Klosterstraße 7
09456 Annaberg-Buchholz
Zimmer-Nr.: 2005
Telefon: 03733 831-1933
Telefax: 03733 831-85-1933
E-Mail: katrin.friedrich@kreis-erz.de
Ihre Zeichen:
Ihre Nachricht:
Unsere Zeichen: 542001.SM04/1/6/24/533
Datum: 22.01.2025

Offenes Verfahren nach VOB/A (EU)

**Neubau Straßenmeisterei Heinzbank, Flurstück 613/13, Gemarkung Hilmersdorf,
09429 Wolkenstein, An der Heinzbank 20,
Los 300-13-Innentüren - Vergabenummer: 542001.SM04/1/6/24/533
hier: 3. Informationsschreiben/Bewerberanfrage**

Sehr geehrte Damen und Herren,

zu o. g. Ausschreibung erhielten wir die beiliegende Anfrage. Dazu erhalten Sie die Beantwortung und **bitten um Beachtung bei der Angebotserstellung.**

Fragestellung

Pos. 1.1.5 - Welche Qualifikation ist für den Sachverständigen nötig?

Gewöhnlicherweise ist bei derartigen Objekten die Ab- und Inbetriebnahme durch einen geschulten Mitarbeiter des Herstellers der Feststallanlage ausreichend. Für Brandschutztüren ohne elektrische Feststellung reicht gewöhnlicherweise die Fachunternehmererklärung, dass das jeweilige Bauelement nach den Vorgaben der bauaufsichtlichen Zulassung montiert ist.

Sollte darüberhinausgehend eine weitere Prüfung gefordert werden, bitte ich um Definition was diese Prüfung beinhalten soll.

Beantwortung:

Die Abnahme von kraftbetätigten Türen muss vor Inbetriebnahme durch einen **Sachkundigen** erfolgen. Die Prüfung ist zu dokumentieren.

Sprechzeiten
Mo, Fr 08:00 – 12:00 Uhr
Di 08:00 – 18:00 Uhr
Do 08:00 – 16:00 Uhr

Kontakt
Telefon 03733 831-0
Telefax 03733 22164
E-Mail info@kreis-erz.de

Bankverbindung
Erzgebirgssparkasse
IBAN DE30 8705 4000 3318 0029 67
BIC WELADED1STB
UST-IdNr. DE260587011



Fragestellung:

Pos. 1.1.6 - Die Türelemente sind weitgehend aus nachträglicher Einbau in Fertig verputzten Wänden ausgeschrieben. Ich weise darauf hin, dass eine nachträgliche Leitungsführung und die darauf folgenden Putzreparaturen zu unschönen Übergängen in den Wandflächen führen können. Bezüglich des Elektroanschlusses wäre es günstig die Arbeiten an das bereits im der Elektroinstallation beauftragte Unternehmen als Subunternehmerleistung zu vergeben.

Beantwortung: Pos. 1.1. 6 – Elektroanschluss – hier Änderung der Leistungsposition**OZ 1.1.6 Elektroanschluss 1 Psch.**

Im Leistungsumfang enthalten sind alle erforderlichen Leitungsführungen, verdeckt in den Türelementen sowie der Anschluss an baus-eits verlegte Leitungen.

Dies gilt ebenso für den Anschluss der Handauslösetaster.

Die Inbetriebnahme und Funktionsprobe aller Elemente ist einzukalkulieren

Fragestellung:

Ich bitte um Angabe der Kontaktdaten des mit der Elektroinstallation beauftragten Unternehmens.

Beantwortung:

Die Bekanntgabe der Kontaktdaten ist für die Angebotserarbeitung nicht relevant.

Fragestellung:

Weiterhin bitte ich um Angabe des mit der Bauleitung beauftragten Unternehmens.

Beantwortung:

Die Bekanntgabe der Kontaktdaten ist für die Angebotserarbeitung nicht relevant. Diese Information wird nicht herausgegeben.

Fragestellung:

Grundsätzlich ist mir bei der Bearbeitung ausgefallen, dass bei den Holztürblättern ein für den Anwendungsfall extrem hoher Qualitätsstandart gefordert wird. (Zum Vergleich: wir bauen derartige Türblattkonstruktionen sonst nur in Turnhallen oder an Orten mit erhöhter Vanalismusgefahr ein). Das führt folglich zu einem entsprechend hohen Preis. Für den Anwendungsfall wäre ein abweichendes Produkt ebenfalls ausreichend.

Beantwortung:

Bitte hier anbieten, so wie im Leistungsverzeichnis beschrieben ist.

Fragestellung:

Da leider keinen Nebenangebote zugelassen sind und im LV die Angabe von Fabrikaten nicht gefordert wird, kann ich leider diese günstigere Variante nicht anbieten.

Sollte es eine Möglichkeit geben, Ihnen ein günstigeres, vom LV abweichendes Angebot zu unterbreiten, bitte ich um Mitteilung, wie dieses erfolgen könnte.


Beantwortung:

Nebenangebote sind nicht zugelassen.

Ergänzende Information zur Leistungsbeschreibung – hier als Anlage-Vorbemerkungen Intentionen- beigefügt.**Dazu bitten wir Sie, zwingend um Beachtung bei der Angebotserstellung/Kalkulation.**

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

i.A. 

Friedrich

Zentrale Vergabestelle-SG Zentraler Service