Rückfragenkatalog (1)
Los 351 – Mobile Trennwand TO-C

Nr.	Frage	Antwort
1	Sehr geehrte Damen und Herren, zu Ihrer Ausschreibung des o.g. Bauvorhabens stellt sich uns folgende Frage. Punkt 1: In Ihrem LV wird eine Oberfläche mit einem HPL-Schichtstoff ausgeschrieben. Leider können wir keine Angabe zum Brandschutz bzw. Anforderung an den Brandschutz der Oberflächenplatten finden. Grundsätzlich wird zwischen einer B2-Spanplatte (normal entflammbar) oder einer B1-Spanplatte (schwer entflammbar) unterschieden. Im Standard wird von uns, wenn es keine besonderen Anforderungen an den Brandschutz gibt, eine B2-Spanplatte (normal entflammbar) angeboten. - Soll eine B2-Spanplatte (normal entflammbar) oder einer B1-Spanplatte (schwer entflammbar) ausgeführt werden? Bitte definieren Sie.	An die moblie Trennwand werden keine Brandschutzanforderungen gestellt.