

Baumaßnahme: Haus 58, Komplexsanierung
Leistung: Los 07 Tischlerarbeiten, Innentüren
Vergabenummer: H58/Los07/2025

Sehr geehrte Bieter,

auf Anfrage eines Bieters möchten wir allen Bietern beiliegende Antwort zur Verfügung stellen.

Anfrage 2:

3) Gemäß Leistungsbeschreibung sind in Pos 07.01.0030 ein Schiebetürantrieb, zwei Aufputztaster sowie die jährliche Wartung der Anlage anzubieten. Dies ist so nicht gängig, zumal kein Zeitraum der anzubietenden Wartungen angegeben ist.

Üblicherweise werden zum Schiebetürantrieb fünf in der Zarge integrierte Taster (beidseitig Betten- und Schwesternöffnung, einseitig Daueröffnung) angeboten sowie wenn gewünscht Infrarotsensoren zur Absicherung der Türblattkanten. Externe Taster können jederzeit und in gewünschter Anzahl ergänzt werden und werden daher gewöhnlich in separaten Positionen angefragt. Ebenso werden Wartungsverträge separat abgeschlossen.

Welche Leistung soll nun genau in dieser Position angeboten werden? Bitte um Erläuterung. Vielen Dank!"

Antwort 2:

Zu Frage 3)

Ebenso die Tür T.E0.010 (Pos. 07.01.0030). Türtaster – gleich welcher Anzahl, und welcher Funktion - innerhalb von Zargen anzuordnen ist eher ungewöhnlich. Dies hängt grundsätzlich vom angebotenen Türsystem ab. Im vorliegenden Fall sollen die Taster (deren Funktion Sie richtig beschrieben haben) jedoch außerhalb des Türelementes angeordnet werden – 1 x in einer Trockenbauwand in unmittelbarer Nähe der Tür, 1 x in einer massiven Wand (wie zuvor beschrieben). Siehe auch beiliegendes Bild zum entsprechenden Planausschnitt. Die Taster sind innerhalb der Leistungsposition beschrieben, und entsprechend anzubieten, bzw. einzukalkulieren.

Wartungen an den Anlagen werden natürlich über entsprechende Wartungsverträge geregelt.