

## 1. Nachlieferung – Bieterfragen

04.02.2025

|    | Bieterfrage                                                                                                                                                                                                                                  | Antwort                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | <p><i>In Pos. 1.2.10 ist eine Rauchschutztür beschrieben aber mit Verglasung</i></p> <p><i>"GT4 Brandschutzglas T30"</i></p>                                                                                                                 | <p>Die Anforderungen aus dem Brandschutzkonzept sehen eine rauchdichte Tür vor.</p> <p>Somit wird eine Rauchschutztür erforderlich.</p> <p>Die Verglasung hat entsprechend der Anforderung ‚rauchdicht‘ zu erfolgen.</p> <p>Die Position ist dahingehend zu korrigieren.</p>                                                                                                                                                                                                                           |
| 2. | <p><i>Sollen die Türbänder je Beschlagstyp und Tür mit unterschiedlichen Materialien angeboten werden oder einheitlich?</i></p> <p><i>Wenn Ja welches Material?</i></p> <p><i>Können auch Bänder in Edelstahloptik angeboten werden?</i></p> | <p>Die Ausführung und die Anordnung der Türbänder ist unter Berücksichtigung der Lastannahmen nach den Bemessungstabellen des System-Herstellers vorzusehen.</p> <p>Entsprechend der Beschreibung der Türbeschläge (Vorbemerkungen) sind dreiteilige Aluminium-Rollentürbänder vorzusehen, wenn nicht in der Position abweichend beschrieben.</p> <p>Diese Ausnahme besteht entsprechend in Beschlag BT 4.</p> <p>BT 4 ist in den Leistungstexten der diversen Türelemente jedoch nicht gefordert.</p> |
| 3. | <p><i>"Pos. 1.2.60 ist als Element mit Seitenteil beschrieben, in der Übersichtszeichnung aber 1 Flg. ohne Seitenteil abgebildet. Was soll hier angeboten werden?"</i></p>                                                                   | <p>Das vorgesehene Aluminium-Türelement MEI-6 soll bodengebunden in eine Maueröffnung von 1,51m Breite montiert werden. Dabei ist für den Gangflügel eine Minstdurchgangsbreite von 1,00m im Lichten herzustellen.</p> <p>Da uns die angebotenen Profile vor der Ausschreibung nicht bekannt sind, wurde für</p>                                                                                                                                                                                       |

## 1. Nachlieferung – Bieterfragen

04.02.2025

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>die</p> <p>vorgegebene Breite ein Drehflügel und ein Festfeld vorgesehen.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4. | <p><i>"In diversen Türpositionen ist im Beschlagstyp Bsp. BT 3a bereits ein Obertürschließer ausgeschrieben. In den einzelnen Positionen ist dann noch BT800 Türantrieb mit ausgeschrieben, allerdings ist dieser als Pos. 1.2.90 separat ausgeschrieben. Sozusagen doppelt und dreifach.</i></p> <p><i>Soll der Antrieb in der jeweiligen Türposition mit angeboten werden, oder dort nur der Standardtürschließer und in der Folgeposition dann als Zulage?."</i></p> | <p>Die unter 1.2 aufgeführten LV-Positionen 1.2.10 bis 1.2.70 sind mit diversen Angaben versehen, u.a. der Angabe des Türbeschlags. Für die Kalkulation der o.g. LV-Positionen bitten wir Sie die Angaben zum vorgesehenen Türbeschlag zu berücksichtigen. Die Angabe ‚Türantrieb‘ in den jeweiligen Einzelpositionen ist für die Kalkulation nicht zu berücksichtigen. Der Türantrieb entspricht der Angabe des Türbeschlags.</p> <p>Die LV-Position 1.2.90 ist als Zulageposition für die vorgenannten Positionen zu kalkulieren.</p> |
| 5. | <p><i>"Frage zur Position 01.02.0030 Angabe zur Breite nicht eindeutig.</i></p> <p><i>Im LV ist die Breite mit 1090 mm angegeben und in der Zeichnung mit 1900 mm, Welches Maß soll verwendet werden?"</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>Es handelt sich hier um einen Tippfehler.</p> <p>Es ist ein Rohbaumaß von OKFF: 1900mm x 2480 mm.</p> <p>Wir bitten dahingehend um die Beachtung der Korrektur für die Position 1.2.30.</p> <p>Es ist eine Rohbauöffnung von 1900mm x 2480mm zu berücksichtigen.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 6. | <p><i>"Beschreibung Beschlag BT 1 nicht eindeutig.</i></p> <p><i>Türdrücker senkrecht über die gesamte Höhe?</i></p> <p><i>" 2 Stück Türdrücker aus Edelstahl, Rundstab, Durchmesser 45 mm, senkrecht, über die gesamte Türhöhe, mit Wechsel und Rückholfeder,</i></p>                                                                                                                                                                                                  | <p>Entsprechend der Beschreibung für BT 1 "Beschlag für 1-flügelige Türen", sind 2 x Türdrücker aus Edelstahl vorzusehen. Zusätzlich ist eine vertikale Griffstange vorzusehen, diese entspricht in ihrer Länge der Türhöhe.</p> <p>Desweiteren ist ein E-Öffner mit Tagesfalle vorzusehen.</p>                                                                                                                                                                                                                                         |

Vergabenummer: ABS 2024/1/11  
 Leistung: Metallbau



## 1. Nachlieferung – Bieterfragen

04.02.2025

|    |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <i>Profilzylinderrosette aus Edelstahl"</i><br><br><i>2 Türdrücker und trotzdem E-Öffner mit Tagesfalle?"</i>                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 7. | <i>"Sie schreiben die Pos. 1.3.50 als Blockfenster aus. Der von Ihnen gewünschte Wert von 0,9 ist so aber nicht erreichbar, da Blockfenster nur eine 2-fach-Verglasung erhalten können. Was soll hier angeboten werden?"</i> | <p>Die Vorgaben aus dem Mindestwärmeschutz für Fenster (entsprechend auch Fensterfassaden) erfordern einen UW-Wert <math>[W/(m^2K)]</math> von mindestens 1,0. (siehe technische Vorgaben)</p> <p>Dieser Wert darf nicht überschritten werden.</p> <p>Unsere Ausschreibung orientiert sich an Vorlagen aus der Industrie, welche die hochwärmegeämmten Blockfenster mit einer 3-fach Verglasung und einem UG-Wert <math>[W/(m^2K)]</math> von 0,5 ausweisen.</p> |