

## Remse OT Kertzsch, Erneuerung TWA Kertzsch, 1. BA: Muldendüker, Rohwassersammelbrunnen und Rohwasserpumpwerk

Vergabeart: Offenes Verfahren nach VOB/A (EU-weit)  
Vergabe-ID: 3100361  
Vergabenummer: 037.25.002

### Nachlieferung vom 05.02.2025

#### **Bieterfrage vom 03.02.2025**

Wird der ausgereichte Ablaufplan Vertragsbestandteil?

Wir bitten um Einarbeitung der mit der Nachlieferung 2 vom 23.01.2025- Ergänzung zum Bauablauf mitgeteilten Änderungen zum Ablauf in den Ablaufplan, damit alle Bieter die Möglichkeit haben, diese Änderung gleichlautend in Ihrer Kalkulation zu berücksichtigen.

#### **Antwort:**

Der Ablaufplan ist ein Vorschlag und wird nicht Vertragsbestandteil.

Aufgrund Nichterteilung Ausnahmegenehmigung Bauen in der Fischschonzeit können die Bauarbeiten im Gewässer erst ab 01.07.25 erfolgen. Der Bauzeitenplan wurde entsprechend angepasst und beigefügt.

#### **Zusatzinformation**

1. In den Positionen 5.1.1.2 + 5.1.1.3 + 5.1.1.4 muss es heißen:

Verbau wird "**nicht**" separat vergütet. (Verbau nach Wahl des AN außerhalb des Gewässers)

2. Vorbemerkungen zu und in den Positionen 1.1.7.25 + 1.1.7.29:

Die Bohrenlänge muss mindestens 5 m betragen, nicht 4,50 m.

Hinweis:

Es wurden 2 Kernbohrungen im Baubereich niedergebracht und das Baugrundgutachten von IB Eckert per 4.2.25 ergänzt. Bitte beachten Sie bei der Kalkulation insbesondere die Punkte 3.2.3, 3.2.4 und 3.3 des Ergebnisberichtes.

Alle o.g. Informationen sind als Ergänzung zum Leistungsverzeichnis zu verstehen und werden entsprechend Vertragsbestandteil.