

**Erweiterung Verwaltungsstandort Landratsamt Görlitz, Berliner Straße
39-42/Salomonstraße 10-12, 02826 Görlitz
Los 19-2-N Schlosserarbeiten**

4. Nachlieferung zu den Vergabeunterlagen

Sehr geehrte Damen und Herren,

zu o. g. Vergabeverfahren ging nachstehende weitere Bieteranfrage ein, die wie folgt beantwortet wird:

Bieteranfrage 3:

Frage

Pos. 19.01.0130 / 0150 / 0160

Die Bezeichnung F30 entspricht nicht dem aktuellen Stand. Wir bitten um Angabe der Schutzziele lt. aktueller Euro-Norm (EW30 oder EI²30)

Antwort:

Die Brandschutzvorhänge Pos. 19.01.0130 / 0150 / 0160 sollen in EI²30 ausgeführt werden.

Wir bitten um Beachtung!

Die Vergabestelle
Görlitz, 05.02.2025