

2. Nachlieferung zu den Vergabeunterlagen

Offenes Verfahren, Vergabe-Nr. 44-92/25

Gesamtsanierung Stadthalle Görlitz, Am Stadtpark 1 in 02826 Görlitz

Los 66 - Bühnentechnik

Bieterfragen

Stand: 07.02.2025

Lfd. Nr.	Bezug	Bieterfrage	Antwort / Aufklärung vom 07.02.2025
01	03.02.2025	Sehr geehrte Damen und Herren, in den "Besonderen Vertragsbedingungen" sind die Termine für die Demontage angegeben. Das Projekt soll 2028 fertig gestellt werden. Gibt es schon eine ungefähre Planung (wie Winter 2027) darüber, wann die Montage der Bühnentechnik erfolgen soll?	Sehr geehrte Damen und Herren, der Beginn der Montagearbeiten für die bühnentechnischen Anlagen kann voraussichtlich im 4. Quartal 2026, spätestens im 1. Quartal 2027 erfolgen.
02	06.02.2025	Unter LV 4.1.30 ist eine schwer entflammbare Buche-Sperrholzplatte mit bauseitiger Oberflächenbehandlung ausgeschrieben. Gemäß Zulassung des einzigen Anbieters solcher Platten gilt diese jedoch nur für die unbeschichtete Platte; wenn man diese streicht dann muss der Verarbeiter selber durch Prüfungen nachweisen, dass dadurch das Brandverhalten nicht negativ beeinflusst wird und die Farbe auch kompatibel zu den in den Platten enthaltenen Brandschutzsalzen ist. Bei lediglich ca. 20 qm Fläche steht dieser finanzielle Aufwand in keinem Verhältnis zum Auftragsvolumen. Es gibt schwer entflammbare Birke-Sperrholzplatten, für die es eine im Verbund geprüfte Oberflächenbehandlung in nahezu allen RAL-Farbtönen gibt, das wäre die einzige wirtschaftlich beschaffbare Variante. Es ist jedoch nur möglich die Platten deckend in einem RAL-Farbton zu streichen; irgendwelche lasierenden Farben bei denen die Holzmaserung durchscheint sind nicht möglich. Und ob man die Forderung "Die finale Oberfläche ist in der Farbe des Parkettbelages auszuführen, so dass die Verkleidung so sensibel wie möglich erfolgt" überhaupt erfüllen kann, ist ohne Kenntnis der Holzart/ Farbton des Parketts sehr fraglich. Können wir anstatt des ausgeschriebenen schwer entflammbaren Buche-Sperrholzes auch ein Birke-Sperrholz mit einem deckenden Farbanstrich verwenden?"	Es können auch schwer entflammbare Birke-Sperrholzplatten, mindestens 12 mm dick, verwendet werden. Die Birke-Sperrholzplatten sind für Sichtqualität und mit einer im Verbund geprüften Oberflächenbehandlung, voraussichtlich transparent, auszuführen.

03	07.02.2025		Ergänzung der Vorbemerkung zum Inhalt der Leistungsbeschreibung Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen, z. B. nationale Normen, mit denen Europäische Normen umgesetzt werden, europäische technische Zulassungen, gemeinsame technische Spezifikationen, internationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdrücklichen Zusatz: „oder gleichwertig“, immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.
----	------------	--	--

Diese Nachlieferung (in der letzten Fassung) zu den Vergabeunterlagen fügen Sie bitte Ihrem Angebot bei. Mit Angebotseinreichung bestätigt der Bieter, von der obigen Nachlieferung Kenntnis genommen zu haben. Die Preise im Leistungsverzeichnis/ Angebot berücksichtigen den Inhalt dieses Schreibens. Der Inhalt dieses Schreibens wird Vertragsbestandteil.