

Baumaßnahme: Haus 38a, Neubau Küche
Leistung: RB05 WDVS
Vergabenummer: H38a/RB05/2025

Sehr geehrte Bieter,

auf Anfrage eines Bieters möchten wir allen Bietern beiliegende Antwort zur Verfügung stellen.

Anfrage 2:

Sehr geehrte Damen und Herren,
die Pos. 12.30 Attikaabdeckung bezieht sich auf die Vorposition "Attikaabdeckung". Die Vorposition beschreibt jedoch eine Attikabohle. Was ist mit Pos. 12.30 und 12.40 gemeint?
Mit freundlichen Grüßen

Antwort 2:

Die Attika-Unterkonstruktion besteht aus zwei Bauteilen auf PU-Hartschaumbasis:

1. - Attikabohle Pos. 12.10 und 12.20 und
2. - Attikaabdeckung Pos. 12.30 und 12.40

Die eigentliche Attika aus Alu wird in den Positionen 12.60 und 12.70 beschrieben.

Hierzu verweisen wir auch auf die Details zur Ausschreibung.