

2. Information zur Beantwortung von Bieterfragen

Beantwortung Bieterfrage

Maßnahme: Neubau Rettungswache Mittweida: Verkehrswegebau, Parkplatz und Hof-
fläche Rettungswache

Vergabenummer: Verkehrswegebau Los 051

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Vergabestelle erteilt folgende Hinweise und Antworten aufgrund von Anfragen:

Frage 1:

„Sehr geehrte Damen und Herren, wir bitten um Aufklärung.

Bei den Positionen 1.7.40 / 1.7.50 / 2.6.60 sollen die Geländer in Edelstahl (nicht rostendem Stahl) angefertigt werden.

Im LV-Text steht "Geländer gem. RIZ Gel 3" = Spezialprofile für Handlauf sind nicht in Edelstahl lieferbar.

Im LV-Text ist als Material für die Fußplatten feuerverzinkter Stahl angegeben, das passt nicht mit der Ausführung aus nicht rostendem Stahl zusammen.

Die HPL-Platten sind in RAL-Farben angegeben - die ausgeschriebenen RAL-Farben sind von den Herstellern nicht lieferbar.“

Antwort 1:

Bei den beschriebenen Positionen handelt es sich um eine unklare Beschreibung. Alle Stahlelemente sollen somit in Stahl, feuerverzinkt ausgeführt werden.

Wenn die angegebenen RAL Farben für die HPL Platten nicht verfügbar sind, so ist mit ähnlichen Farben zu kalkulieren.

Es wird dann im Vorfeld der Bestellung eine Bemusterung anhand der RAL – Farbkarte vor Ort vorgenommen, da die Farben zu den Farbtönen an der Fassade der Rettungswache abgestimmt werden sollen.