

Erweiterung Verwaltungsstandort Landratsamt Görlitz, Berliner Straße 39-42/Salomonstraße 10-12, 02826 Görlitz Los 18-1-N Trockenbauarbeiten/WDVS

1. Nachlieferung zu den Vergabeunterlagen

Sehr geehrte Damen und Herren,

zu o. g. Vergabeverfahren ging nachstehende Bieteranfrage ein, die wie folgt beantwortet wird:

Bieteranfrage 1:

Frage
wir bitten Sie, nachstehende Fragen zu beantworten:

zu den Pos. 02.37.0910 - 02.37.0930 Profil-Glaswand

Wir bitten Sie, das genaue System der Glaswand zu benennen. Kommt hier eine ständerlose Verglasung zum Einsatz?

Außerdem benötigen wir zur Kalkulation die geforderten Schalldämmwerte (Rw-Werte), die Ausführung der Oberfläche und die Breite der Glasscheiben.

Antwort:

Es kommt eine ständerlose Verglasung zum Einsatz. Planungsfabrikat ist z.B. Pilkington Profilit™ o.glw.

Schalldämmwert: Rw-Werte 41 dB.

Ausführung Oberfläche: nach Bemusterung – satiniert

Breite der Glasscheiben: 250 – 300 mm

Wir bitten um Beachtung bei der Angebotserstellung!

Die Vergabestelle
Görlitz, 18.02.2025