

Baumaßnahme: Haus 38a, Neubau Küche

Leistung: AB01 Trockenbau

Vergabenummer: H38a/AB01/2025

Sehr geehrte Bieter,

auf Anfrage eines Bieters möchten wir allen Bietern beiliegende Antwort zur Verfügung stellen.

Anfrage 1:

"Pos. 14.20:

Hinweis: Bei einem Laborwert von 52dB rechnet man bei Mobilen Trennwänden mit nur 42dB im eingebauten Zustand (nicht mit 47dB).

Dies hängt dann natürlich auch noch von der Einbausituation ab.

Sind diese Werte so zu berücksichtigen?"

Antwort 1:

Maßgeblich für die Kalkulation ist der ausgeschriebene Laborwert