

Erweiterung Verwaltungsstandort Landratsamt Görlitz, Berliner Straße 39-42/Salomonstraße 10-12, 02826 Görlitz Los 42-N Lüftungsinstallation Neubau

2. Nachlieferung zu den Vergabeunterlagen

Sehr geehrte Damen und Herren,

zu o. g. Vergabeverfahren ging nachstehende weitere Bieteranfrage ein, die wie folgt beantwortet wird:

Bieteranfrage 2:

Frage

wir bitten um Klärung des folgenden Sachverhaltes:

Kälte­dämmung – Wickelfalz / Vortext zu Position 2.3.43 ffg. bzw. Pos. 2.3.95 ffg.
Dämmung von Lüftungsleitungen als Außenluftansaugung und Fortluftabführung mit temporärem Kältebetrieb bei Kanalinnentemperaturen > -16 °C, mit nichtbrennbaren Steinwoll­dämm­matten mit einer engmaschigen glasfasergitternetzverstärkten Aluminium­folie kaschiert sowie einer selbstklebenden Beschichtung auf der Wollseite.

Nach Rückmeldung eines Fachbetriebes können die angegebenen Minustemperaturen mit dem beschriebenen Material nicht realisiert werden.

Wir bitten hier um Klärung.

Antwort:

Als Planungsfabrikat liegt die Kälte­dämmung vom Typ Teclit von Rockwool zu Grunde. Dieses System ist für Medientemperaturen ≥ -16 °C zugelassen.

Wir bitten um Beachtung!

Die Vergabestelle
Görlitz, 04.03.2025