

## 2. Nachlieferung zu den Vergabeunterlagen

Offenes Verfahren, Vergabe-Nr. 111-125/25

Sanierung Schulkomplex Görlitz-Königshufen, Förderzentrum "Mira Lobe" in 02828 Görlitz  
Los 313 - Möbel / Garderoben

Bieterfragen/Rügen

Stand: 05.03.2025

| Lfd. Nr. | Bezug      | Bieterfrage   | Antwort / Aufklärung   |
|----------|------------|---|--|
| 01       | 27.02.2025 | <p>Sehr geehrte Damen und Herren,</p> <p>ich habe noch ein paar Fragen zu der Leistungsbeschreibung.</p> <p>Pos. 1.2.1. &amp; Pos. 1.2.2. / Pos. 1.2.4.<br/>- die angegebene Schrankhöhe entspricht nicht unseren Standard Maßen.<br/>Sind folgende Maße möglich?: Schrankhöhe vorn 1450mm / hinten 1550 mm. Diese Maße sind aus unserer MINI-Serie für Grundschulen und haben sich in unseren 25 Jahren Erfahrung bewährt.<br/>- welches Schließsystem ist mit "Schießoliven" gemeint?<br/>Erfüllt unser Drehriegel (im Anhang) die Anforderungen?<br/>- auf welcher Höhe soll der Zwischenboden im Fach sein?</p> <p>Pos. 1.2.3.<br/>-die angegebene Schrankhöhe entspricht nicht unseren Standard Maßen.<br/>Sind folgende Maße möglich?: Schrankhöhe vorn 1900mm / hinten 2000mm<br/>- Soll auch hier ein Zwischenboden verbaut sein? Wenn ja, auf welcher Höhe im Fach?<br/>- Soll auch hier eine Kleiderstange mit 4 Haken wie in Pos. 1.2.1. verbaut sein?</p> | <p><b>Die Schrankhöhen müssen so bleiben wie ausgeschrieben.</b></p> <p><b>Das entspricht den Forderungen des Nutzers.</b></p> <p><b>Es handelt sich nicht nur um Grundschüler, sondern auch Schüler der höheren Klassenstufen bis zur 9.</b></p> <p><b>generell:<br/>Zwischenböden in <u>allen</u> Schränken<br/>Pos. 1.2.1 – 1.2.4<br/>Höhe zwischen 20 – 30 cm von unten</b></p> <p><b>Kleiderstange mit 4 Haken in allen Fächern, in den großen Schränken Pos. 1.2.4 wie beschrieben.</b></p> <p><b>Alle Fächer / Schränke Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss.</b></p> |
| 02       | 04.03.2025 | <p>Müssen die Schränke über Treppen vertragen werden oder erfolgt das Einbringen ebenerdig, bzw. steht ein ausreichend großer Aufzug zur Verfügung?"</p>  | <p><b>Das ist im LV unter 1 Vorbemerkungen/Allgemeines - Besondere Hinweise zum Objekt genau beschrieben:</b></p> <p>„Insbesondere die Transportwege im Gelände und innerhalb des Objektes sind zu beachten. Die Garderobenschränke sind im Kellergeschoss aufzustellen und zu montieren, die Möblierung erfolgt vom EG bis zum 2. OG. Für Materialtransporte in die und aus den Geschossebenen stehen bauseits keine Transportmittel zur Verfügung. Transportleistungen sind als Nebenleistungen in die Positionen einzukalkulieren.</p>  |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  | Mehrkosten für erhöhten Transportaufwand werden nicht vergütet.“ |
|--|--|--|--|

Diese Nachlieferung (in der letzten Fassung) zu den Vergabeunterlagen fügen Sie bitte Ihrem Angebot bei. Mit Angebotseinreichung bestätigt der Bieter, von der obigen Nachlieferung Kenntnis genommen zu haben. Die Preise im Leistungsverzeichnis/Angebot berücksichtigen den Inhalt dieses Schreibens. Der Inhalt dieses Schreibens wird Vertragsbestandteil.