

1. Information zur Beantwortung von Bieterfragen

Beantwortung Bieterfrage

Baumaßnahme: Neubau Rettungswache, Hainichener Str. 10 in 09648 Mittweida

Vergabenummer: 458/042

Leistung: Los 042 - Elektroinstallation

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Vergabestelle erteilt folgende Hinweise und Antworten aufgrund von Anfragen:

Frage 1:

"Sehr geehrte Damen und Herren,

die in den Positionen 01.14.0040 , 01.14.0090 und 01.14.0140 ausgeschriebenen Leuchten, sind laut Hersteller als Sicherheitsleuchte nach EN60598-2-22 nicht erhältlich.

Wir bitten um Aufklärung was angeboten werden soll."

Antwort 1:

Da es sich um eine Ausschreibung ohne konkrete Produkt- oder Herstellervorgabe handelt, ist Ihnen die Auswahl der angebotenen Leuchte unter Beachtung der aufgeführten Anforderungen freigestellt.