Baumaßnahme: Haus 38a, Neubau Küche
Leistung: HT61 Hubtisch
Vergabenummer: H38a/HT61/2025

Sehr geehrte Bieter,

auf Anfrage eines Bieters möchten wir allen Bietern beiliegende Antwort zur Verfügung stellen.

Anfrage 1:

Sehr geehrte Damen und Herren,

in der Ausschreibung ist eine Hubhöhe von 1700mm angegeben. Ab einer Hubhöhe von 1600mm sind feste Absturzsicherungen vorgeschrieben.

Es muss also ein Törchen auf der Plattform Schmalseite sowie auf der oberen Haltestelle montiert werden.

Sind diese im Angebot mit einzurechnen oder soll später ein Nachtrag gestellt werden?

Bei einer Hubhöhe von 1600mm wären die Überladebleche an der Plattform zulässig da dort zum Be-/Entladen in der Regel ein Fahrzeug steht.

Als Absturzsicherung von oben auf die Plattform wäre ein Portal-/Sperrbalken zulässig.

Mit freundlichen Grüßen

Antwort 1:

Die in der Ausschreibung angegebene Hubhöhe von 1700 mm ist nur die maximale Hubhöhe der Hebebühne. Die Hubhöhe zwischen der Be-/Entladerampe und der Hebebühne beträgt ca. 1100 mm. Daher ist keine feste Absturzsicherung anzubieten.