Feuerwache Riesa: Kalkulationstürliste Türliste Los 300-08_Tore und Stahltüren

Stand 20.03.2025

Grundsätzliches											Wand				Anforderung						Zarge		Türblatt								Beschläge							ELT								ZK			
Geschoss	Lage AT/IT	zugehörige zu LV	Türart/Toraxt	Tlumumme	LV-Position	Von Raum	Zu Raum	Grundriss	Ansicht	Betriebszustand	Wandstruktur	B x H x T [m] (ohne Fußbodenaufbau)	Größe Wandloch (inkl. Fußbodenaufbau)	Ausrichtung automatisch	U-Wert	BS_Feuerwiderstand_Jhg	BS_Rauchdichtigkeit	Schallschutz Rw(B) im eingebauten Zustand	BS_Türschließfunktion	lichte_Durchgangsbreite Mindestwert	Zarge Typ	Zarge Material	Türblatt Oberfläche	Kampf anschlagengefräßt	Oberfläche	Klimaklasse	Beanspruchungsklasse	HLS: Unterschnitt für Zuluft	HLS: freier Querschnitt [cm²]	S1 Drücker Art	Drücker Oberfläche	Schloss	PanIfunktion	Bänder	Selbstschließeinrichtung	Feststellanlage	Türstopper	ELT: Hauptstromschalter TÖ oder 230V AC (Antrieb)	ELT: Türsprechanlage Bedienung	ELT: Türantrieb Einbauort	ELT: Magnetkontakt	ELT: Riegelkontakt	ELT: Sperrelement	ELT: sonstige Anmerkungen	Zutrittskontrolle d. Transponder	Wandlesegerät	Schließzylinder	sonstige Anmerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	18	19	20	21	22	23	25	26	27	29	30	31	32	33	34	36	37	38	39	40	41	42	43	45	46	47	48	49	50	51	53	54	55	56
EG	AT	08	S	0.010-T02		Von: Lager Abspern/Spezial	Außen			au	WA | STB (C25/30), Mitte_|z2 | 24/224/11,5	1,36+2,54+0,625	1,36+2,74	R	≤ 1,60 W/m²K	keine Anf.	keine Anforderung	keine Anf.	n.a.	1,00m	BZ	Stahl, RAL 7039	Stahl, RAL 7039	df	lack	Außentür	S	nein		KN / DR	Edelstahl	PZ	-	---	OTS	Raufbestellung in Gleitschiene	Öffnungsbegrenzer in Gleitschiene	<Nicht definiert>	-	-	-	-	-		Transponder		DKZ	
EG	AT	08	S	0.015-T01		Von: Betriebsmittel	Außen			au	WA | STB (C25/30), Mitte_|z2 | 24/224/11,5	1,36+2,54+0,625	1,36+2,74	L	≤ 1,60 W/m²K	keine Anf.	keine Anforderung	keine Anf.	n.a.	1,00m	BZ	Stahl, RAL 7039	Stahl, RAL 7039	df	lack	Außentür	S	nein		KN / DR	Edelstahl	PZ	-	---	OTS	Raufbestellung in Gleitschiene	Öffnungsbegrenzer in Gleitschiene	<Nicht definiert>	-	-	-	-	-		Transponder		DKZ	
EG	AT	08	S	0.050-T01		Von: HKELT	Außen			au	WA | STB (C25/30), Mitte_|z2 | 24/224/11,5	1,36+2,54+0,625	1,36+2,74	R	≤ 1,60 W/m²K	keine Anf.	keine Anforderung	keine Anf.	n.a.	1,00m	BZ	Stahl, RAL 7039	Stahl, RAL 7039	df	lack	Außentür	S	nein		KN / DR	Edelstahl	PZ	-	---	OTS	Raufbestellung in Gleitschiene	Öffnungsbegrenzer in Gleitschiene	<Nicht definiert>	-	-	-	-	-		Transponder		DKZ	
EG	AT	08	S	0.070-T02		Von: Ausgabe weiß	Außen			au	WA | STB (C25/30), Mitte_|z2 | 24/224/11,5	1,36+2,29+0,625	1,36+2,49	R	≤ 1,60 W/m²K	keine Anf.	keine Anforderung	keine Anf.	n.a.	1,00m	BZ	Stahl, RAL 7039	Stahl, RAL 7039	df	lack	Außentür	S	nein		KN / DR	Edelstahl	PZ	-	---	OTS	Raufbestellung in Gleitschiene	Öffnungsbegrenzer in Gleitschiene	<Nicht definiert>	-	-	-	-	-		Transponder		DKZ	
EG	AT	08	S	0.100-T02		Von: Anlieferung	Außen			au	WA | STB (C25/30), Mitte_|z2 | 24/224/11,5	2,11+2,29+0,625	2,11+2,49	R	≤ 1,60 W/m²K	keine Anf.	keine Anforderung	keine Anf.	n.a.	1,00m	BZ	Stahl, RAL 7039	Stahl, RAL 7039	df	lack	Außentür	S	nein		KN / DR	Edelstahl	PZ	Panik-E	---	OTS	Raufbestellung in Gleitschiene	Öffnungsbegrenzer in Gleitschiene	<Nicht definiert>	-	-	-	-	-		Transponder		DKZ	
EG	AT	08	S	0.190-T01		Von: Außenlager	Außen			au	WA | STB (C25/30), Mitte_|z2 | 24/224/11,5	1,36+2,54+0,625	1,36+2,74	L	≤ 1,60 W/m²K	keine Anf.	keine Anforderung	keine Anf.	n.a.	1,00m	BZ	Stahl, RAL 7039	Stahl, RAL 7039	df	lack	Außentür	S	nein		KN / DR	Edelstahl	PZ	-	---	OTS	Raufbestellung in Gleitschiene	Öffnungsbegrenzer in Gleitschiene	<Nicht definiert>	-	-	-	-	-		Transponder		DKZ	
EG	AT	08	S	0.400-T04		Von: Fahrzeughalle	Außen			au	WA | STB (C35/45), Mitte_|VHF | 24/121,2 | FZH	1,26+2,26+0,24	1,26+2,46	R	≤ 1,60 W/m²K	keine Anf.	keine Anforderung	keine Anf.	n.a.	1,00m	BZ	Stahl, RAL 7039	Stahl, RAL 7039	df	lack	Außentür	S	nein		KN / DR	Edelstahl	PZ	Panik-E	---	OTS	Raufbestellung in Gleitschiene	Öffnungsbegrenzer in Gleitschiene	<Nicht definiert>	-	-	-	-	-	Klinget, Gegensprechanlage, Wandleser	Wandleser	X	DKZ	
EG	AT	08	S	0.400-T18		Von: Fahrzeughalle	Außen			au	WA | STB (C35/45), Mitte_|VHF | 24/121,2 | FZH	1,26+2,26+0,24	1,26+2,46	L	≤ 1,60 W/m²K	keine Anf.	keine Anforderung	keine Anf.	n.a.	1,00m	BZ	Stahl, RAL 7039	Stahl, RAL 7039	df	lack	Außentür	S	nein		KN / DR	Edelstahl	PZ	Panik-E	---	OTS	Raufbestellung in Gleitschiene	Öffnungsbegrenzer in Gleitschiene	<Nicht definiert>	-	-	-	-	-		Transponder		DKZ	
EG	AT	08	S	0.690-T02		Von: Funker	Außen			au	WA | STB (C25/30), Mitte_|z2 | 24/224/11,5	1,36+2,54+0,625	1,36+2,74	R	≤ 1,60 W/m²K	keine Anf.	keine Anforderung	Rw=34dB (SSK 3, Rw.P=42db)	n.a.	1,00m	BZ	Stahl, RAL 7039	Stahl, RAL 7039	df	lack	Außentür	S	nein		KN / DR	Edelstahl	PZ	Panik-E	---	OTS	Raufbestellung in Gleitschiene	Öffnungsbegrenzer in Gleitschiene	<Nicht definiert>	-	-	-	-	-		Transponder		DKZ	
EG	AT	08	S	0.800-T01		Von: TRH Turm	Außen			au	STB | C25/30	1,01+2,30+0,24	1,01+2,50	L	≤ 1,60 W/m²K	keine Anf.	keine Anforderung	keine Anf.	n.a.	0,875m	UZ	Stahl, RAL 7039	Stahl, RAL 7039	df	lack	Außentür	S	nein		KN / DR	Edelstahl	PZ	-	---	OTS	Raufbestellung in Gleitschiene	Öffnungsbegrenzer in Gleitschiene	<Nicht definiert>	-	-	-	-	-		Transponder		DKZ	
EG	AT	08	S	0.810-T01		Von: Stellplatz FWA-CO2	Außen			au	STB | C25/30	1,26+2,26+0,24	1,26+2,46	L	≤ 1,60 W/m²K	keine Anf.	keine Anforderung	keine Anf.	n.a.	0,875m	EZ	Stahl, RAL 7039	Stahl, RAL 7039 mit Lüftungsgitter	df	lack	Außentür	S	nein		KN / DR	Edelstahl	PZ	-	---	OTS	Raufbestellung in Gleitschiene	Öffnungsbegrenzer in Gleitschiene	<Nicht definiert>	-	-	-	-	-		Transponder		DKZ	
EG	AT	08	S	0.810-T02		Stellplatz FWA-CO2	Außen			au	STB | C25/30	2,04+2,30+0,24	2,04+2,50	L	≤ 1,60 W/m²K	keine Anf.	keine Anforderung	keine Anf.	n.a.	1,00m	EZ	Stahl, RAL 7039	Stahl, RAL 7039 mit Lüftungsgitter	df	lack	Außentür	S	nein		KN / DR	Edelstahl	PZ	-	---	OTS	Raufbestellung in Gleitschiene	Öffnungsbegrenzer in Gleitschiene	<Nicht definiert>	-	-	-	-	-		Transponder		DKZ	
EG	AT	08	SKT	0.010-T15		Außen	zu: Lager Abspern/Spezial			au	WA | STB (C25/30), Mitte_|z2 | 24/224/11,5	2,785+2,70+0,625	2,785+2,90	L	≤ 2,00 W/m²K	keine Anf.	keine Anforderung	keine Anf.	n.a.	0,875m	<Nicht definiert>	Stahl, RAL 7039	Stahl, RAL 7039	---	---	Außentür	S	nein		-	Edelstahl	kein Schloss	-	---	keine	keine FSA	kein	<Nicht definiert>	-	-	-	-	-		Fernbedienung		kein Schloss	
EG	AT	08	SKT	0.060-T01		Außen	zu: Glas Waschen			au	WA | STB (C25/30), Mitte_|z2 | 24/224/11,5	3,79+4,70+0,625	3,79+4,90	L	≤ 2,00 W/m²K	keine Anf.	keine Anforderung	keine Anf.	n.a.	0,875m	<Nicht definiert>	Stahl, RAL 7039	Stahl, RAL 7039 mit Glasausschnitt	---	---	Außentür	S	nein		-	Edelstahl	kein Schloss	-	---	keine	keine FSA	kein	<Nicht definiert>	-	-	-	-	-		Fernbedienung		kein Schloss	
EG	AT	08	SKT	0.131-T01		Von: Schlauchwäsche	zu: Schlauchturm			au	WI | STB (C25/30) Mitte | 1/24/10	1,25+2,25+0,35	1,25+2,45	L	≤ 2,00 W/m²K	keine Anf.	keine Anforderung	keine Anf.	n.a.	0,875m	<Nicht definiert>	Stahl, RAL 7039	Stahl, RAL 7039	---	---	Außentür	S	nein		-	Edelstahl	zu def.	-	---	keine	keine FSA	kein	<Nicht definiert>	-	-	-	-	-		Fernbedienung		zu def.	
EG	AT	08	SKT	0.400-T05		Außen	zu: Fahrzeughalle			au	WA | STB (C35/45), Mitte_|VHF | 24/121,2 | FZH	3,79+4,70+0,43	3,79+5,00	L	≤ 2,00 W/m²K	keine Anf.	keine Anforderung	keine Anf.	n.a.	0,875m	<Nicht definiert>	Stahl, RAL 7039	Stahl, RAL 7039 mit Glasausschnitt	---	---	Außentür	S	nein		-	Edelstahl	zu def.	-	---	keine	keine FSA	kein	<Nicht definiert>	-	-	-	-	-		Fernbedienung		zu def.	
EG	AT	08	SKT	0.400-T06		Außen	zu: Fahrzeughalle			au	WA | STB (C35/45), Mitte_|VHF | 24/121,2 | FZH	3,79+4,70+0,43	3,79+5,00	L	≤ 2,00 W/m²K	keine Anf.	keine Anforderung	keine Anf.	n.a.	0,875m	<Nicht definiert>	Stahl, RAL 7039	Stahl, RAL 7039 mit Glasausschnitt	---	---	Außentür	S	nein		-	Edelstahl	zu def.	-	---	keine	keine FSA	kein	<Nicht definiert>	-	-	-	-	-		Fernbedienung		zu def.	
EG	AT	08	SKT	0.400-T07		Außen	zu: Fahrzeughalle			au	WA | STB (C35/45), Mitte_|VHF | 24/121,2 | FZH	3,79+4,70+0,43	3,79+5,00	L	≤ 2,00 W/m²K	keine Anf.	keine Anforderung	keine Anf.	n.a.	0,875m	<Nicht definiert>	Stahl, RAL 7039	Stahl, RAL 7039 mit Glasausschnitt	---	---	Außentür	S	nein		-	Edelstahl	zu def.	-	---	keine	keine FSA	kein	<Nicht definiert>	-	-	-	-	-		Fernbedienung		zu def.	
EG	AT	08	SKT	0.400-T08		Außen	zu: Fahrzeughalle			au	WA | STB (C35/45), Mitte_|VHF | 24/121,2 | FZH	3,79+4,70+0,43	3,79+5,00	L	≤ 2,00 W/m²K	keine Anf.	keine Anforderung	keine Anf.	n.a.	0,875m	<Nicht definiert>	Stahl, RAL 7039	Stahl, RAL 7039 mit Glasausschnitt	---	---	Außentür	S	nein		-	Edelstahl	zu def.	-	---	keine	keine FSA	kein	<Nicht definiert>	-	-	-	-	-		Fernbedienung		zu def.	
EG	AT	08	SKT	0.400-T09		Außen	zu: Fahrzeughalle			au	WA | STB (C35/45), Mitte_|VHF | 24/121,2 | FZH	3,79+4,70+0,43	3,79+5,00	L	≤ 2,00 W/m²K	keine Anf.	keine Anforderung	keine Anf.	n.a.	0,875m	<Nicht definiert>	Stahl, RAL 7039	Stahl, RAL 7039 mit Glasausschnitt	---	---	Außentür	S	nein		-	Edelstahl	zu def.	-	---	keine	keine FSA	kein	<Nicht definiert>	-	-	-	-	-		Fernbedienung		zu def.	
EG	AT	08	SKT	0.400-T10		Außen	zu: Fahrzeughalle			au	WA | STB (C35/45), Mitte_|VHF | 24/121,2 | FZH	3,79+4,70+0,43	3,79+5,00	L	≤ 2,00 W/m²K	keine Anf.	keine Anforderung	keine Anf.	n.a.	0,875m	<Nicht definiert>	Stahl, RAL 7039	Stahl, RAL 7039 mit Glasausschnitt	---	---	Außentür	S	nein		-	Edelstahl	zu def.	-	---	keine	keine FSA	kein	<Nicht definiert>	-	-	-	-	-		Fernbedienung		zu def.	
EG	AT	08	SKT	0.400-T11		Außen	zu: Fahrzeughalle			au	WA | STB (C35/45), Mitte_|VHF | 24/121,2 | FZH	3,79+4,70+0,43	3,79+5,00	L	≤ 2,00 W/m²K	keine Anf.	keine Anforderung	keine Anf.	n.a.	0,875m	<Nicht definiert>	Stahl, RAL 7039	Stahl, RAL 7039 mit Glasausschnitt	---	---	Außentür	S	nein		-	Edelstahl	zu def.	-	---	keine	keine FSA	kein	<Nicht definiert>	-	-	-	-	-		Fernbedienung		zu def.	
EG	AT	08	SKT	0.400-T12		Außen	zu: Fahrzeughalle			au	WA | STB (C35/45), Mitte_|VHF | 24/121,2 | FZH	3,79+4,70+0,43	3,79+5,00	L	≤ 2,00 W/m²K	keine Anf.	keine Anforderung	keine Anf.	n.a.	0,875m	<Nicht definiert>	Stahl, RAL 7039	Stahl, RAL 7039 mit Glasausschnitt	---	---	Außentür	S	nein		-	Edelstahl	zu def.	-	---	keine	keine FSA	kein	<Nicht definiert>	-	-	-	-	-		Fernbedienung		zu def.	
EG	AT	08	SKT	0.400-T13		Außen	zu: Fahrzeughalle			au	WA | STB (C35/45), Mitte_|VHF | 24/121,2 | FZH	3,79+4,70+0,43	3,79+5,00	L	≤ 2,00 W/m²K	keine Anf.	keine Anforderung	keine Anf.	n.a.	0,875m	<Nicht definiert>	Stahl, RAL 7039	Stahl, RAL 7039 mit Glasausschnitt	---	---	Außentür	S	nein		-	Edelstahl	zu def.	-	---	keine	keine FSA	kein	<Nicht definiert>	-	-	-	-	-		Fernbedienung		zu def.	
EG	AT	08	SKT	0.400-T14		Außen	zu: Fahrzeughalle			au	WA | STB (C35/45), Mitte_|VHF | 24/121,2 | FZH	3,79+4,70+0,43	3,79+5,00	L	≤ 2,00 W/m²K	keine Anf.	keine Anforderung	keine Anf.	n.a.	0,875m	<Nicht definiert>	Stahl, RAL 7039	Stahl, RAL 7039 mit Glasausschnitt	---	---	Außentür	S	nein		-	Edelstahl	zu def.	-	---	keine	keine FSA	kein	<Nicht definiert>	-	-	-	-	-		Fernbedienung		zu def.	
EG	AT	08	SKT	0.400-T15		Außen	zu: Fahrzeughalle			au	WA | STB (C35/45), Mitte_|VHF | 24/121,2 | FZH	3,79+4,70+0,43	3,79+5,00	L	≤ 2,00 W/m²K	keine Anf.	keine Anforderung	keine Anf.	n.a.	0,875m	<Nicht definiert>	Stahl, RAL 7039	Stahl, RAL 7039 mit Glasausschnitt	---	---	Außentür	S	nein		-	Edelstahl	zu def.	-	---	keine	keine FSA	kein	<Nicht definiert>	-	-	-	-	-		Fernbedienung		zu def.	
EG	AT	08	SKT	0.400-T16		Außen	zu: Fahrzeughalle			au	WA | STB (C35/45), Mitte_|VHF | 24/121,2 | FZH	3,79+4,70+0,43	3,79+5,00	L	≤ 2,00 W/m²K	keine Anf.	keine Anforderung	keine Anf.	n.a.	0,875m	<Nicht definiert>	Stahl, RAL 7039	Stahl, RAL 7039 mit Glasausschnitt	---	---	Außentür	S	nein		-	Edelstahl	zu def.	-	---	keine	keine FSA	kein	<Nicht definiert>	-	-	-	-	-		Fernbedienung		zu def.	
EG	AT	08	SKT	0.400-T17		Außen	zu: Fahrzeughalle			au	WA | STB (C35/45), Mitte_|VHF | 24/121,2 | FZH	3,79+4,70+0,43	3,79+5,00	L	≤ 2,00 W/m²K	keine Anf.	keine Anforderung	keine Anf.	n.a.	0,875m	<Nicht definiert>	Stahl, RAL 7039	Stahl, RAL 7039 mit Glasausschnitt	---	---	Außentür	S	nein		-	Edelstahl	zu def.	-	---	keine	keine FSA	kein	<Nicht definiert>	-	-	-	-	-		Fernbedienung		zu def.	
EG	IT	08	RT	0.090-T01		Von: Anlieferung	zu: AEW Reinigung/Trocknung			au	WI | STB (C25/30) | 1/24/1	1,25+2,26+0,26	1,25+2,46	L	keine Anf.	keine Anf.	keine Anforderung	keine Anf.	n.a.	0,875m	<Nicht definiert>	Stahl, RAL 7039	Stahl, RAL 7039	---	---	Klimaklasse II	S	nein		-	Edelstahl	zu def.	-	---	keine	keine FSA	kein	<Nicht definiert>	-	-	-	-	-		Transponder		zu def.	
EG	IT	08	RT	0.120-T02		Von: Anlieferung	zu: Schlauchwäsche			au	WI | MW | 1/17,5/1	1,25+2,26+0,195	1,25+2,46	L	<Nicht definiert>	keine Anf.	<Nicht definiert>	keine Anf.	n.a.	0,875m	<Nicht definiert>	Stahl, RAL 7039	Stahl, RAL 7039	---	---	Klimaklasse II	S	nein		-	Edelstahl	zu def.	-	---	keine	keine FSA	kein	<Nicht definiert>	-	-	-	-	-		Transponder		zu def.	
1.OG	AT	08	S	1.010-T01		Von: Lüftung	Außen			au	WA | STB (C25/30), Mitte_|z2 | 24/221/21/1,5	2,50+2,55+0,705	2,50+2,55	R	≤ 1,60 W/m²K	keine Anf.	keine Anforderung	keine Anf.	n.a.	1,00m	BZ	Stahl, RAL 7039	Stahl, RAL 7039	df	lack	Außentür	S	nein		KN / DR	Edelstahl	PZ	-	---	OTS	Raufbestellung in Gleitschiene	Öffnungsbegrenzer in Gleitschiene	<Nicht definiert>	-	-	-	-	-		Transponder		DKZ	
1.OG	AT	08	S	1.014-T01		Von: Flur Technik	Außen			au	WA | STB (C25/30), Mitte_|z2 | 24/221/21/1,5	1,385+2,45+0,705	1,385+2,55	L	≤ 1,60 W/m²K	keine Anf.	keine Anforderung	keine Anf.	n.a.	1,00m	BZ	Stahl, RAL 7039	Stahl, RAL 7039	df	lack	Außentür	S	nein		KN / DR	Edelstahl	PZ	-	---	OTS	Raufbestellung in Gleitschiene	Öffnungsbegrenzer in Gleitschiene	<Nicht definiert>	-	-	-	-	-		Transponder		DKZ	
1.OG	AT	08	S	1.200-T01		Außen	TRH Turm			au	STB | C25/30	1,305+2,26+0,24	1,305+2,26	L	≤ 1,60 W/m²K	keine Anf.	keine Anforderung	keine Anf.	n.a.	1,00m	BZ	Stahl, RAL 7039	Stahl, RAL 7039	df	lack	Außentür	S	nein		KN / DR	Edelstahl	PZ	Panik-E	---	OTS	Raufbestellung in Gleitschiene	Öffnungsbegrenzer in Gleitschiene	<Nicht definiert>	-	-	-	-	-		Transponder		DKZ	
DG	AT	08	S	3.210-T01		TRH Turm	Wartung Schlauchaufhängung			au	STB | C25/30	1,01+2,26+0,24	1,01+2,26	R	keine Anf.	keine Anf.	keine Anf.	keine Anf.	n.a.	0,875m	UZ	Stahl, RAL 7039	Stahl, RAL 7039	df	lack	Außentür	S	nein		DR / DR	Edelstahl	PZ	-	---	OTS	<Nicht definiert>	kein	<Nicht definiert>	<Nicht definiert>	-						Fernbedienung		BZ	