

2. Nachlieferung zu den Vergabeunterlagen

Bauherr: Querxenland Seifhennersdorf e.V.
Bauvorhaben: "Bau eines multifunktionalen Mehrzweckgebäude – Neubaus „GUT Drauf Komplex“
Ausschreibung: Los 5.2: Holzbinder Sporthalle
Vergabe-Nr.: 24009
Vergabe-ID: 3135829

Bieterfragen/Rügen

Bieterfragenkatalog

Stand: 02.04.2025

Lfd.-Nr.	Bezug	Bieterfrage	Antwort/Aufklärung
01	26.03.2025	Sehr geehrte Damen und Herren, wären Sie bitte so freundlich und würden uns die Statik für das oben genannte Bauvorhaben zur Verfügung stellen. Vielen Dank im Voraus.	Die Statik für das oben genannte Vorhaben wird hiermit mit dem Dateinamen „Auszug Genehmigungsstatik vom 22.02.2024“ zur Verfügung gestellt.
02	01.04.2025	Sehr geehrte Damen und Herren, bzgl. Position 01.6 Fachwerkbinder haben wir eine Frage zur Festigkeit der Passbolzen. Die Firma Simpson-Strong-Tie GmbH bietet keine Festigkeitsgüte 8.8 an. Nach Durchsicht der vorliegenden Statik ist die Auslastung der Verbindungsmittel gering. Kann hier auch die normale Festigkeit gemäß den Liefermöglichkeiten von Simpson Strong Tie eingebaut werden?	Nach nochmaliger Prüfung sind die gewählten Passbolzen M20-8.8 bis 97% (z.B. Untergurtknoten U3) ausgelastet. Es sind die der Ausschreibung angegebenen Verbindungsmittel, Passbolzen M20-8.8 (Festigkeitsklasse nach DIN EN ISO 898-1:1999-11) zu verwenden.