

2. Bieteranfrage zu den Vergabeunterlagen

Objekt/Maßnahme: Neubau Feuerwache, Klötzerstraße 33, 01587 Riesa
Bauleistung: Los 300-08 Tore und Stahltüren
(§ 3 Abs. 9 VgV 80%-Kontingent)
Vergabenummer: EU/O/14/2025
Ablauf Angebotsfrist: 08.05.2025, 10:00 Uhr

Sehr geehrte Damen und Herren,

zu o. g. Ausschreibung ist eine Bieteranfrage eingegangen.

Frage 1	Es gibt auf dem Markt kein Tor in 80mm mit äußerlicher glatter Oberfläche. Auch das von Ihnen in Teilen beschriebene Leitprodukt ConDoor ist nur in microprofilierter oder stucco-Oberfläche mit Sicken lieferbar. Teilen Sie uns bitte mit, welche Oberfläche angeboten werden soll.
<i>Antwort 1</i>	<i>Die Oberfläche ist mit Mikroprofilierung anzubieten.</i>

Mit freundlichen Grüßen



Kerstin Bergmann
Sachbearbeiterin Vergabestelle