

Nr.	Frage	Antwort
1	<p>20.10.0100 Gefordert ist eine Lochung mit 6 mm Durchmesser. Dies ist auf Grund der Änderung der DIN 18032 Teil nicht mehr zulässig. Was ist hier anzubieten?</p> <p>Die Paneele sind aus MDF-Platten zu fertigen. Die Ausführung ist dann nur eingeschränkt ballwurfsicher. Was ist hier anzubieten?</p>	<p>Diese Aussage ist uns so nicht bekannt. Die aktuelle DIN 18032 Teil 1 schreibt einen Lochdurchmesser bis 8 mm vor. Es ist nach LV-Beschrieb anzubieten.</p> <p>Diese Aussage ist uns so nicht bekannt. Geprüft ballwurfsichere Prallwände gemäß LV-Beschrieb mit MDF sind am Markt verfügbar und anzubieten.</p>