

### 3. Nachlieferung zu den Vergabeunterlagen

Offenes Verfahren, Vergabe-Nr. 44-97/25

Gesamtsanierung Stadthalle Görlitz, Am Stadtpark 1 in 02826 Görlitz

Los 63 – Aufzugsanlagen

Bieterfragen

Stand: 11.04.2025

Lfd. Nr.	Bezug	Bieterfrage	Antwort / Aufklärung vom 13.03.2025
01	13.03.2025	-	<p>Sehr geehrte Damen und Herren,</p> <p>in den Instandhaltungsverträgen ist in den Positionen der Anlage 1 in den grauen Feldern (Bietereintragungsfelder) bereits „0“ EUR eingetragen.</p> <p>Damit es zu keinen Verwirrungen kommt hier eine Klarstellung:</p> <p>In den Positionen der jeweiligen Anlagen 1 der Instandhaltungsverträge sind die grauen Felder vom Bieter zu verpreisen. Bei der anschließenden Prüfung und Wertung der Instandhaltungsverträge wird eine Preisangabe von „0“ EUR als fehlende Preisangabe betrachtet, sofern die Leistung Vertragsbestandteil ist.</p> <p>Hingegen sind Leistungen, welche nicht Vertragsbestandteile sind (siehe Kleingüteraufzug Notrufentgegennahme und Personenbefreiung), mit 0,00 EUR zu bepreisen.</p>
02	09.04.2025	<p>Sehr geehrte Damen und Herren, unter Bezugnahme auf die Ausschreibungsunterlagen ergeben sich folgende Fragen:</p> <p>1) Tragmittel◇ Traggurte und Seile zulassen?</p> <p>2) Personenaufzug◇ Antriebsart= Rucksack-Aufhängung und hochwertigere beidseitige Führung zugelassen?</p> <p>3) Einbauteile von uns sind baumustergeprüft und somit zuverlässig seit Jahren, dies bedingt jedoch eine bestimmte Art und Anzahl der Einbauteile z.B. bei den Ankerschienen. Ist es möglich unseren baumustergeprüften Aufzug anzubieten?</p> <p>4) Ist es möglich einen leistungsfähigeren Aufzug mit einer Tragkraft von 1600kg anstelle der geforderten 1500kg anzubieten?</p>	<p>Zu 1)</p> <p>„Folgende Tragmittel sind auszuführen: LV-Position 1.1.020 Tragseile; LV-Position 2.1.020 Traggurte oder Traggurte“</p> <p>Zu 2)</p> <p>„Der Personenaufzug in LV Position 2 ist gemäß Leistungsbeschreibung auszuführen“</p> <p>Zu 3)</p> <p>„Die Aufzugsanlagen sind gemäß Leistungsbeschreibung anzubieten. Sollten die Anforderungen <u>aller</u> Punkte der Leistungsbeschreibung einem baumustergeprüften Aufzug entsprechen, kann dieser angeboten werden.“</p> <p>Zu 4)</p> <p>„Unter Beachtung der Anforderungen der Leistungsbeschreibung, der Anforderungen der Norm DIN EN 81-20 (insbesondere Fahrkorbgrundfläche – Traglast) sowie der gegebenen Bauraumverhältnisse im fertigen Aufzugsschacht, ist eine geringfügige Traglasterhöhung auf 1600 kg möglich. Der Nachweis der Fahrkorbgrundfläche im</p>

			Verhältnis zur Traglast ist in der Werksplanung zu erbringen.“
--	--	--	----------------------------------------------------------------

Diese Nachlieferung (in der letzten Fassung) zu den Vergabeunterlagen fügen Sie bitte Ihrem Angebot bei. Mit Angebotseinreichung bestätigt der Bieter, von der obigen Nachlieferung Kenntnis genommen zu haben. Die Preise im Leistungsverzeichnis/ Angebot berücksichtigen den Inhalt dieses Schreibens. Der Inhalt dieses Schreibens wird Vertragsbestandteil.