

Nr.	Frage	Antwort
1	Pos. 20.0420 und 30.0023 jeweils Raumsparthür Hier wird auf den Türtyp 3 gem. vorangegangener Ausführungs- beschreibung verwiesen. Uns ist leider nicht klar, was Sie hiermit meinen und welcher Bezug über- haupt gemeint ist, daher bitten wir um Aufklärung.	Beim Verweis auf den Türtyp 3 in Pos. 20.0420 und 30.0023 handelt es sich um einen Schreibfehler den Sie bitte bei der Kalkulation ignorieren. Anzubieten ist eine Raum- spartür gemäß Positionsbeschreibung.
2	Sehr geehrte Damen und Herren, zur LV-Pos. 60.0060 Senkrechte Holzlamellen EG benötigen wir zur Kalkulation zwingend ein Detail. Bitte zusenden.	Das Detail wird als Nachlieferung über die Vergabeplattform bereitgestellt. (Anlage Detail – Pos. 60.0060)
3	1: Pos. 60.0060 Senkrechte Holzlamellen Abmessungen der Lamellen sollen sein 120x40mm, was meinen Sie jetzt aber mit dem nachfolgenden Absatz: oben durchgehend, mittig senkrecht geschlitzt, Schlitzabmesung ca. 100x50x5 mm? Das kann doch irgendwie nicht passen,denn der Querschnitt der Lamelle ist 120x40mm. 2: Welche Oberfläche/Farbe soll eigentlich die Lamelle haben? Wir bitten um Aufklärung.	1: Der LV-Text hat einen Schreibfehler. Gemeint und zu kalkulieren ist: Lamelle 120x40 mm, oben wird die Schmalseite mittig geschlitzt, Schlitztiefe ca. 200mm, Schlitzbreite ca. 5 mm 2: Die Oberflächenbehandlung ist in der Ausführungsbeschreibung „Hinweise zur Lamellenwand“ eindeutig beschrieben.
4	Hat sich die Angebotsfrist verschoben?	Die Angebotsfrist hat sich von dem 11.04.2025 10:00 Uhr auf den 16.04.2025 10:00 Uhr verschoben.