



Nr.	Nachsendung / Hinweis vom Planer
1	<p>In der Ausschreibung befindet sich auf Seite 8 und Seite 23 des LV ein Schreibfehler in der Beschreibung der zur Prallwandanforderung:</p> <p>Anforderungsprofil des BAGUV (Bundesverband der Unfallversicherungsträger der öffentlichen Hand e.V.) für den Prallschutz, Prüfung der Ballwurfsicherheit mit Hand- und Hockeyball nach DIN 18032-3 in aktueller Fassung, <i>Kategorie W3, als geprüftes Gesamtsystem.</i></p> <p>Die Richtigstellung lautet: Anforderungsprofil des BAGUV (Bundesverband der Unfallversicherungsträger der öffentlichen Hand e.V.) für den Prallschutz, Prüfung der Ballwurfsicherheit mit Hand- und Hockeyball nach DIN 18032-3 in aktueller Fassung, <u>Kategorie W2 und ein erhöhter Kraftabbau >60% als geprüftes Gesamtsystem.</u></p>