

Neubau INKLUSIONS- KITA Steina
S461.120.0006.1008.2
Los 8.2 - Außentüren/ -fenster Aluminiumelemente

Nr.	Eingangsdatum	Fragentext	Datum der Antwort	Beantwortung
1	21.03.2025	<p>die Angebots Struktur ist sehr ungewöhnlich da die einzelnen Positionen mit Unterpositionen (JUM) versehen sind. Als Beispiel die Position 1.1.10. Wie soll diese ausgefüllt werden? Die gewünschten Einzelpreise sind normalerweise nicht sichtbar.</p>	24.03.2025	<p>Bei Positionen mit Leit- und Unterbeschreibungen wird nur der bei der Leitbeschreibung angegebene Einheitspreis zur Gesamtpreisbildung genutzt, die Einzelpreise der Unterpositionen können mit 0,00 € angegeben werden, da diese nicht in den Einheitspreis der Leitposition eingerechnet werden.</p>
2	04.04.2025	<p>Sehr geehrte Damen und Herren, bei o.g. Pos. werden 2 Seitenteile ausgeschrieben. Wie soll nun die Unterbeschreibung 01 dazu verstanden werden? Haben Sie eine Abbildung/ Skizze zur Verdeutlichung? Sollen beide Seitenteile so geteilt sein? Bei diesem Element ist so eine Aufteilung der Seitenteile nicht nachvollziehbar.</p>	07.04.2025	<p>im Anhang erhalten sind pdf-Dateien der Zeichnung der Haupteingangstür</p>
3	16.04.2025	<p>"Wir sind uns sicher, dass kein Systemhaus RC2 ohne Polycarbonat realisieren kann in Verbindung mit Panik 179 oder 1125. (Schüco, Wicona, etc.) Können wir Ihre Antwort so interpretieren, dass Sie auf jeden Fall RC2 wünschen. Im Zweifel auch mit Polycarbonat, wenn die Zulassung dies erfordert."</p>	17.04.2025	<p>Polycarbonat könne Sie anbieten, wenn das Ihre Zulassung erfordert. Die Anforderung RC2 bleibt bestehen.</p>

Neubau INKLUSIONS- KITA Steina
S461.120.0006.1008.2
Los 8.2 - Außentüren/ -fenster Aluminiumelemente

5	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.		
6	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.		