

8. Bieteranfrage zu den Vergabeunterlagen

Objekt/Maßnahme: Neubau Feuerwache, Klötzerstraße 33, 01587 Riesa
Bauleistung: Los 300-10 Klinkervormauerfassade
(§ 3 Abs. 9 VgV 80%-Kontingent)
Vergabenummer: EU/O/15/2025
Ablauf Angebotsfrist: 08.05.2025, 10:30 Uhr

Sehr geehrte Damen und Herren,

zu o. g. Ausschreibung ist 1 Bieteranfrage eingegangen.

Frage 8	Sie haben in Position 01.012.01.30.001 einen Stein KMz 28-2,0 ausgeschrieben. Hierbei handelt es sich um einen Vollstein. Ist dieser zwingend erforderlich? Hier gibt es in der Kalkulation zu einem Klinker KHK B-Loch erhebliche Preisunterschiede.
<i>Antwort 8</i>	<i>Bitte als Vollstein anbieten.</i>

Mit freundlichen Grüßen



Kerstin Bergmann
Sachbearbeiterin Vergabestelle