

1. Bieteranfrage zu den Vergabeunterlagen

Objekt/Maßnahme: Neubau Feuerwache, Klötzerstraße 33, 01587 Riesa
Bauleistung: Los 300-22 Sonnenschutz
(§ 3 Abs. 9 VgV 80%-Kontingent)
Vergabenummer: EU/O/16/2025
Ablauf Angebotsfrist: 08.05.2025, 11:00 Uhr

Sehr geehrte Damen und Herren,

zu o. g. Ausschreibung ist eine Bieteranfrage eingegangen.

Frage 1	Wir bitten um Klärung der Ausführung der Raffstore. Lt. LV sind Windstabile Raffstore mit Führungsschienen 25 x 50 mm + Halter mit zus. Seilführung beschrieben. Im beigefügten Detail ist eine Einfachschiene 25 x 18 mm mit Halter dargestellt.
Antwort 1	Die Raffstore sind gemäß Detail mit der Schiene 25 x 18 mm mit Halter anzubieten. Einige Hersteller fordern für die Windsicherung ab einem bestimmten Lamellenmaß ein zusätzliche Windsicherung durch ein Spannseil in der Behangmitte. Diese Maßnahme ist somit zum Erhalt der Windstabilität erforderlich und zum Erhalt der Gleichwertigkeit in die Position einzukalkulieren.

Bitte diese Änderung/Erläuterung in Ihrem Leistungsverzeichnis bzw. bei der Kalkulation entsprechend beachten!

Mit freundlichen Grüßen



Kerstin Bergmann
Sachbearbeiterin Vergabestelle