

P190003.300.09 Fassadenverkleidung aus Holz

Hier: Information Bieterbrief Nr.1 / Nachsendung Ausschreibungsunterlagen

Sehr geehrte Damen und Herren,

die folgende Bieterfrage ist bei der Vergabestelle eingegangen:

In der Pos. 1.5.10 ist sibirische Lärche ausgeschrieben, leider gibt es keine sibirische Lärche mehr auf dem Markt nur europäische oder heimische Lärche. Was soll angeboten werden?

Die Bieterfrage wird wie folgt beantwortet:

Nach intensiver Prüfung der Bieterfrage Nr. 1 teilen wir Ihnen mit, dass die LV-Position 1.5.10 Holzverkleidung wie folgt ergänzt wird:

1.5.10 Holzverkleidung

Holz-Fassadenprofile aus Sibirischer Lärche *oder Kanadischer Lärche*
Fassadenprofil im Nut-Feder-System mit ausgebildeter Schattenfuge (ca. 10mm tief und ca. 5mm breit) vor dem Nut- und Federstoß, Kanten gebrochen Rückseite zum Teil mit Trockennuten

Abmessungen: ca. 22x95mm und ca. 22x120mm unregelmäßige Anordnung der Profile.

Längen: bis 4000mm Stöße sind versetzt anzuordnen

Sortierung: A/B

Sibirische Lärche *oder kanadischer Lärche*

Ausführung: Markant (kantig)

Oberfläche gehobelt

Befestigung: nichtsichtbare Befestigung durch verdeckte Nagelnut mit nichtrostenden Schrauben.

Anordnung: vertikale Verbretterung

Teilnehmende Bieter sind aufgefordert, das angebotene Material in der Position zu benennen.

Der **Submissionstermin** ist um 14 Kalendertage vom 05.05.2025, 14:00 Uhr auf den **19.05.2025, 14:00 Uhr** verschoben.

Die **Bindefrist** gemäß Formblatt 211 ist ebenfalls um 14 Kalendertage verschoben und läuft bis zum **18.07.2025**.

Die **Ausführungsfristen** bleiben **unverändert**.

Vielen Dank!

Mit freundlichen Grüßen,
die Vergabestelle