

plus bauplanung gmbh, goethestr. 44, 72654 neckartenzlingen

Teilnehmer Ausschreibung Aufzug

## 474 Sanierung Liebenauschule Rückfrage Ausschreibung Aufzug

24.04.2025

Guten Tag

Durch einen Bieter wurde folgende Frage gestellt:

„Sehr geehrte Vergabestelle, die Schachtbreite wird laut Zeichnung im Bereich der Unterfahrt durch Dämmmaterial von 1600 mm auf 1460 mm verringert. Ist es möglich diesen Bereich so zu gestalten, dass die Schachtbreite konstant bei 1600 mm bleibt? Siehe Skizze “ Vielen Dank und viele Grüße“

Eine Skizze lage der Frage nicht bei.

Hiermit beantworten wir die Frage für alle Teilnehmer wie folgt:

Die Schachtbreite im Bereich der Unterfahrt kann nicht konstant bleiben und verringert sich damit auf das angegebene Maß.

Mit freundlichem Gruß  
plus bauplanung gmbh  
Olaf Hübner

plus bauplanung gmbh  
freie architekten  
goethestraße 44  
72654 neckartenzlingen  
07127 9207-0  
info@plusbauplanung.de  
plusbauplanung.de

geschfd. gesellschafter:  
dipl.-ing. olaf hübner  
dipl.-ing. christian remes  
dipl.-ing. markus hiller  
gesellschafter:  
prof. dipl.-ing. peter hübner  
dipl.-ing. lukas brenner

bankverbindung:  
gls gemeinschaftsbank  
iban DE86 4306 0967 0063 3975 00  
swift/bic GENODEM1GLS  
ust.-id DE176039260  
amtsgericht stuttgart  
hrb 224036