

Baumaßnahme: Neubau des Forschungsgebäudes Laborverbundneubau IFW | ct.qmat
Leistung: Los 3200 - Rohbauarbeiten
Vergabenummer: Neubau/Los3200/2025

Sehr geehrte Bieter,

auf Anfrage eines Bieters möchten wir allen Bietern beiliegende Antwort zur Verfügung stellen.

Anfrage 1: Pos. 3.1.7. /8. Wir bitten Sie um Bekanntgabe der geforderten Wassereinwirkungsklasse.

Antwort 1: Es handelt sich in den Pos. 3.1.7+8 lediglich um eine Gleitschicht unterhalb der späteren Abdichtungslage des Titels 6. Es bestehen an die vorgenannten Pos. keine Anforderungen an die Wassereinwirkung.