




Die Zeichnung ist nicht als Montageplan zu verwenden!

Dieser Plan gilt nur in Verbindung mit den aktuellen Plänen des Architekten, Statikers, sowie der einzelnen Fachplaner

Sämtliche Durchführungen durch Bau- und Brandschnittstelle sind in der geforderten Qualität herzustellen (F/R90).

Die gültigen Vorschriften und das Brandschutzgutachten sind zu beachten

Die Isolierstärken nach EnEV sind einzuhalten

Zur Verhinderung von Körperschallübertragungen sind entsprechende Schallschutzmaßnahmen zu treffen (DIN 4109)

Sämtliche Maße und Höhenkoten sind vor Beginn der Arbeiten eigenverantwortlich am Bau zu prüfen. Unstimmigkeiten sind unverzüglich der Bauleitung bzw. dem Architekten zu melden

Alle Kreuzungspunkte der einzelnen Gewerke sind von allen beteiligten Firmen vor der Installation abzustimmen

Alle nachträglichen Durchbrüche / Kernbohrungen müssen zwingend F0R der Ausführung vom Statiker freigegeben werden

AUSFÜHRUNGSPLANUNG

ÄNDERUNGEN / ERGÄNZUNGE

INDEX	DATUM	BESCHREIBUNG	GEZEICHNET	GEPRÜFT
Barcode 241456_GT_5_G-EG-E-BMA_412_0				

ALVORHABEN	PLANNUMMER / INDEX
Neubau Naturkita im Fliegerhorst in Oszacht	412 / 0
Am Forsthaus, 04758 Oszacht	PROJEKTNUMMER
	241456
ALMHERR / VORHABENTRÄGER	ZEICHNUNGSMASSTAB
Große Kreisstadt Oszacht	
Neumarkt 1	GRUNDRISS
04758 Oszacht	SCHNITT
	1:50

Grundriss Erdgeschoss, Achse A - F
Elektro - Brandmeldeanlage