BEACHTE:
ALLE NICHT ANGEGEBENEN DIMENSIONEN UND BEZEICHNUNGEN SIND AUS DEN STRANGSCHEMEN ZU ENTNEHMEN!

LEGENDE

49	RAUMNUMMER
PUMI	RAUMBEZEICHNUNG
3.40 m²	GRUNDFLÄCHE
ZU: 60 m³/h	ZULUFT
AB: 60 m³/h	ABLUFT
Raumbelegung: 1 P.	PERSONENANZAHL

LÜFTUNG

- AUSSENLUFTKANAL
- FORTLUFTKANAL
- ZULUFTKANAL
- ABLUFTKANAL
- DRALLAUSLASS
- TELLERVENTIL
- SCHALLDÄMPFER RUND
- VOLUMENSTROMBEGRENZER KONSTANT (VFL)
- TÜRUNTERSCHNITT MINIMUM 1cm



Isometrie Lüftungsanlage 6



Isometrie Lüftungsanlage 5



Isometrie Lüftungsanlage 4

Grundriss Erdgeschoss, Achse F - M — Lüftung

- Diese Zeichnung ist nicht als Montageplan zu verwenden !
- Dieser Plan gilt nur in Verbindung mit den aktuellen Plänen des Architekten, Statikers, sowie der einzelnen Fachplaner
- Sämtliche Durchführungen durch Bau- und Brandabschnitte sind in der geforderten Qualität herzustellen (F/R90). Die gültigen Vorschriften und das Brandschutzgutachten sind zu beachten
- Die Isolierstärken nach EnEV sind einzuhalten
- Zur Verhinderung von Körperschallübertragungen sind entsprechende Schallschutzmaßnahmen zu treffen (DIN 4109)
- Sämtliche Maße und Höhenkoten sind vor Beginn der Arbeiten eigenverantwortlich am Bau zu prüfen. Unstimmigkeiten sind unverzüglich der Bauleitung bzw. dem Architekten zu melden
- Alle Kreuzungspunkte der einzelnen Gewerke sind von allen beteiligten Firmen vor der Installation abzustimmen
- Alle nachträglichen Durchbrüche / Kernbohrungen müssen zwingend VOR der Ausführung vom Statiker freigegeben werden

ARCHITEKT	PLANGRUNDLAGE
	DATUM 2024-11-24

AUSFÜHRUNGSPLANUNG

ÄNDERUNGEN / ERGÄNZUNGEN

INDEX	DATUM	BESCHREIBUNG	GEZEICHNET	GEPRÜFT

Planode: 241456_GT_5_G-EG-L_302_0

BAUVORHABEN	PLANNUMMER / INDEX
Neubau Naturkita im Fliegerhorst in Oschatz Am Forsthaus, 04758 Oschatz	302 / 0
	PROJEKTNUMMER 241456
BAUHERR / VORHABENTRÄGER	ZEICHNUNGSMASSSTAB
Große Kreisstadt Oschatz Neumarkt 1 04758 Oschatz	GRUNDRISS 1:50 / SCHNITTE -
PLANINHALT	DATUM / NAME
Grundriss Erdgeschoss, Achse F - L Lüftung	12.12.2024 / Maj/Ho