

Erweiterungsneubau Oberschule Brandis – Los 306 – Kunststoff/Alu-Fenster, Alu-Türen, Sonnenschutz

Bieteranfrage vom 24.04.2025

Bieterfrage :

Die Fenster aus den LV-Positionen 2.1.30 und 2.1.40 überschreiten die Größenbegrenzungen für Stulp-Fenster.
Bitte benennen Sie das Planungsfabrikat der Profile und Beschläge für diese Größen und Gewichte!"

Antwort Bieterfrage :

Die Fenster aus den LV-Positionen 2.1.30 und 2.1.40 sind mit Pfosten statt Stulp anzubieten.

Mit freundlichen Grüßen