

**Baumaßnahme: Neubau des Forschungsgebäudes Laborverbundneubau IFW | ct.qmat**  
**Leistung: Los 3200 - Rohbauarbeiten**  
**Vergabenummer: Neubau/Los3200/2025**

Sehr geehrte Bieter,

auf Anfrage eines Bieters möchten wir allen Bietern beiliegende Antwort zur Verfügung stellen.

**Anfrage 1:** Titel 4. Stahlbauarbeiten Vorbemerkungen, am Schluss der Vorbemerkungen steht: "Die Güte der zu prüfenden Schweißnähte ist durch ein Zeugnis 3. 1.C zu belegen - die Prüfung sollte der Institution übertragen werden, die Verfahrensprüfung durchführt."  
Das Zeugnis 3. 1.C ist unseren Stahlbauunternehmen nicht geläufig. Handelt es sich hier vielleicht um eine ältere Norm, was genau soll hier geprüft bzw. nachgewiesen werden.  
Bitte um Aufklärung.

**Antwort 1:** Es handelt sich ausschließlich um Innenbauteile. Die Gütenachweise und Prüfzeugnisse werden in allen Punkten auf die Anforderung 2.2 gem. EN10204 reduziert.

Die Grundsätzliche Zertifizierung gem. DIN EN 1090 als EXC2 wird beibehalten.