

**Baumaßnahme: Haus 164, DKFZ Neubau**  
**Leistung: Los 3260 - Wandschutz**  
**Vergabenummer: H164/Los3260/2025**

Sehr geehrte Bieter,

auf Anfrage eines Bieters möchten wir allen Bietern beiliegende Antwort zur Verfügung stellen.

**Anfrage 1:**

„Sehr geehrte Damen und Herren,

können Sie uns ein Beispiel Lieferanten nennen, der die Keramische Wandschutzplatte mit Rückseite aus stabilisierendem Glasfasergewebe im Programm hat.“

**Antwort 1:**

Das Planungsprodukt zum keramischen Wandschutz legen wir bei - Siehe PDF Datei.

Es gibt diverse Alternativen am Markt:

- bspw. Tela – [Link hier](#);
- Duplex – [Link hier](#);
- Fa. Webamed-SPM – [Link hier](#)
- oder Topform - [Link hier](#)

Um die Angebotsabgabe zur erleichtern, kann auf das rückseitige Glasfasergewebe verzichtete werden, sofern die Mindestgrößen gemäß Leitbeschreibung und Position von B/H 40/110 cm und die Mindestdicke von 3,5mm eingehalten werden.