

Baumaßnahme: Neubau des Forschungsgebäudes Laborverbundneubau IFW | ct.qmat
Leistung: Los 3200 - Rohbauarbeiten
Vergabenummer: Neubau/Los3200/2025

Sehr geehrte Bieter,

auf Anfrage eines Bieters möchten wir allen Bietern beiliegende Antwort zur Verfügung stellen.

Anfrage 1: Schalungshaut SHK2+/SB3

Pos. 03.02.18 beinhaltet einen Mehrpreis für eine Ausbildung mit Oberfläche SHK3+/SB3. Hierbei werden mehrere Bauteile und Schalungssysteme vermischt. Wir bitten um Aufgliederung der Mengenvorgabe nach Unterzügen, Wänden mit beidseitiger Sichtqualität, Wänden mit einseitiger Sichtqualität, Brüstungen mit beidseitiger Sichtqualität sowie Brüstungen mit einseitiger Sichtqualität."

Antwort 1: Die Pos. 3.2.18 beinhaltet nur den Mehraufwand für Schalhaut der Klasse **SHK2+**. Jeglicher bauteilbezogener Aufwand ist in den jeweils benannten Vorpositionen, Wände in 3.2.1-6, Brüstungen 3.2.7-8 usw. zu erfassen. Es wird gem. den Leitbeschreibungen für Schalhaut der Klasse SHK2+ ein durchgehend einheitliches Schalsystem gefordert.

Unterschiedliche Bauteile sind daher für die Pos. 3.2.18 kalkulatorisch nicht relevant, preisrelevante Angaben zu Schalsystemen sind in den o.g. Bauteilpositionen zu führen.

Der Mehraufwand für Beton der Klasse SB3 ist in Pos. 3.2.42 erfasst. Die Systematik gilt entsprechend der oben gemachten Angaben.