


Krankenhaus Mittweida
Anlagenkennzeichnungssystem



- Gebäudekennzeichen entsprechend Anlagenzuordnung (Standort Hauptanlage)
- Raumkennzeichen entsprechend Montageort
- Anlagennummer existiert in gesamter Liegenschaft nur einmal
- Nummerierung der Geräte beginnt je Geräte Kürzel und je Etage wieder bei 01, Etagenunterscheidung durch erste Stelle der Raumnummer
- Raumkennzeichen wird durch Anlagenerrichter ergänzt (Platzhalter in Ausführungsplanung: xxxx)
- Signalkennzeichen wird durch Anlagenerrichter ergänzt (kein Platzhalter in Ausführungsplanung)

Krankenhaus Mittweida
Anlagenkennzeichnungssystem

Liegenschaft		Gebäude (Montageort)		Raumnummer lt. Grundriss (Montageort)	Anlagenkennzeichen			Gerätekennezeichen					Datenpunktkennzeichen		
							lfd. Nr.	Zeichen 1,2 = Grundgerät		Zeichen 3 = Zuordnung (ersetzt *)		lfd. Nr.			lfd. Nr.
MW	Mittweida	F1	Funktionsbau 1		AFZ	Aufzugsanlage		AB~	Adiabate Befeuchtung	A	Abluft		AM	Alarmmeldung	
		F2	Funktionsbau 2		BMA	Brandmeldeanlage		AK*	Absperrklappe	B	Bypass		BM	Betriebsmeldung	
		P1	Pflege 1		ELT	Elektrotechnik		AM~	Anschaltmodul	C			MW	Messwert	
		P2	Pflege 2		GAA	Gebäude- und Anlagenautomation		AV*	Absperrventil	D			PA	Parameter	
		P3	Pflege 3		GWA	Gaswarnanlage		BE~	Bereichskontrolleinheit	E			SB	Schaltsbefehl	
		H~	Gebäude H		HZG	Heizungstechnik		BK*	Brandschutzklappe	F	Fortluft		SM	Störmeldung	
		V~	Gebäude V		KLT	Kältetechnik		BT*	Bedientableau	G			ST	Stellsignal	
		PS	Kinderpsychiatrie		LRA	Lichtrufanlage		DB~	Dampfbefeuchter	H	Heizung		WM	Wartungsmeldung	
					MED	Medgastechik		DF*	Druckfühler	I	Innen		ZP	Zeitprogramm	
					MET	Medizintechnik		DW*	Druckwächter	J			ZW	Zählwert	
					MRA	Maschinelles Rauchabzug		EK*	Entrauchungsklappe	K	Kälte				
					RLT	Raumluftechnik		FB~	Feuchtebegrenzer	L					
					RPA	Rohrpostanlage		FF*	Feuchtefühler	M					
					RWA	Rauch- und Wärmeabzug		FU*	Frequenzumformer	N					
					SAN	Sanitärtechnik		FW*	Feuchtwächter	O					
								FW~	Frostschutzwächter	P					
								GE*	Gerät allgemein	Q					
								GW~	Gaswarnanlage	R	Rücklauf				
								HA~	Hauptverteilung AV	S	Speicher				
								HE~	Hebeanlage	T					
								HM*	Handmelder	U	Umluft				
								HS~	Hauptverteilung SV	V	Vorlauf				
								JK*	Jalousieklappe	W					
								LW~	Leckagewächter	X	Raum				
								MG~	Medizinischer Gefrierschrank	Y	Außen				
								MK~	Medizinischer Kühlschrank	Z	Zuluft				
								MV*	Magnetventil	~	ohne Zuordnung				
								PM*	Präsenzmelder						
								PU*	Pumpe						
								QF*	Luftqualitätsfühler						
								RM*	Rauchmelder						
								RS*	Reparaturschalter						
								RV*	Regelventil						
								SF*	Strömungsfühler						
								SG*	Splitgerät						
								SS~	Schaltschrank						
								SW*	Strömungswächter						
								TB*	Temperaturbegrenzer						
								TF*	Temperaturfühler						
								TR*	Temperaturregler						
								TW*	Temperaturwächter						
								UA~	Unterverteilung AV						
								UG*	Umluftgerät						
								US~	Unterverteilung SV						
								UU~	Unterverteilung USV						
								VE*	Ventilator						
								VR*	Volumenstromregler						

								ZE*	Zähler Energie						
								ZV*	Zähler Volumen						