

3. Bieteranfrage zu den Vergabeunterlagen

Objekt/Maßnahme: Neubau Feuerwache, Klötzerstraße 33, 01587 Riesa
Bauleistung: Los 300-08 Tore und Stahltüren
(§ 3 Abs. 9 VgV 80%-Kontingent)
Vergabenummer: EU/O/14/2025
Ablauf Angebotsfrist: 08.05.2025, 10:00 Uhr

Sehr geehrte Damen und Herren,

zu o. g. Ausschreibung ist eine Bieteranfrage eingegangen.

Frage 3	Dürfen auch Sektionaltore mit 67 mm starken Paneelen, sowie mit weniger als 9 Sektionen und Profilabmessungen mit ca. 625 / 750 mm hohen Lamellen angeboten werden, sofern die Anforderungen an das Tor erfüllt sind?"
Antwort 3	Der Paneelstärke von 67 mm können wir zustimmen, wenn die technischen Anforderungen nachgewiesen werden. Die angefragte Abweichung der Feldhöhe ist nicht zulässig. Die Toransicht ist abgestimmt und die Symmetrie ist beizubehalten.

Mit freundlichen Grüßen



Kerstin Bergmann
Sachbearbeiterin Vergabestelle